

İSTEHLAKÇILARA SATILAN QAZA NƏZARƏT ŞÖBƏSİNİN MÜHƏNDİSİ VƏZİFƏSİ ÜZRƏ MÖVZULAR

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Qazdan istifadə Qaydaları"
2. "Qaz təsərrüfatında texniki istismar qaydaları"
3. "Qaz təsərrüfatında texniki təhlükəsizlik qaydaları"
4. İstismarda olan qaz sayğaclar (mexaniki, elektron tipli) haqqında anlayış
5. Qaz tənzimləyicilərin istismarı haqqında anlayış
6. Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizliyi və sanitariya-gigiyena qaydaları

1. Elektron tipli qaz sayğaclarının tətbiq olunma sahələri hansılardır?

- A) Qazın təzyiqinə və sərfinə tələbat çox olan sahələr
- B) Qazın təzyiqinə və sərfinə tələbat az olan sahələr
- C) Qaz sərfi ayrılmış limit çərçivəsində olan sahələr
- D) Qaz sərfi ayrılmış limit çərçivəsindən az olan sahələr
- E) Saatlıq qaz sərfi 100 m^3 çox olan sahələr

2. Diafraqmalı sayğacların hansı markaları vardır?

- A) G-1.6 , G-2.5 , G-4 , G-6 , G-10 , G-16 və G-25
- B) G-40, G-65, G-100
- C) G-400, G-650, G-1000
- D) G-160, G-250
- E) G-1600, G-2500

3. Mütləq təzyiq nə deməkdir?

- A) İzafe təzyiqdən aşağı olan təzyiqdir
- B) İzafe təzyiqə bərabər olan təzyiqdir
- C) Sıfırdan ölçülən təzyiq mütləq təzyiqdir
- D) Barometrik təzyiqə bərabər olan təzyiqdir
- E) Barometrik təzyiqdən aşağı olan təzyiqdir

4. Axınlı su qızdırıcıları quraşdırılmış vanna otağının minimal həcmi nə qədər olmalıdır?

- A) $7,5 \text{ m}^3$
- B) 8 m^3
- C) $8,5 \text{ m}^3$
- D) 15 m^3
- E) 12 m^3

5. Qeyri standart qaz cihazlarının qarşısında neçə bağlayıcı kran (ventil) quraşdırılır?

- A) 1 ədəd
- B) 2 ədəd
- C) 3 ədəd
- D) olmamalıdır
- E) 4 ədəd