

Böyük energetik (Energetika və mexanika şöbəsi) vəzifəsi üzrə test tapşırıqları

1. Elektrik dövrəsi nədir?

- A) Elektrik enerjini istehsal edən qurğu
- B) Elektrik enerjini ötürən qurğu
- C) Elektrik enerjini istehlak edən qurğu
- D) Elektrik enerjini paylayan qurğu
- E) Elektrik enerjisinin mənbədən istehlakçılara ötürülməsinə imkan verən qurğu

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən 1149 sayılı 25 iyun 2012-ci il tarixli əmri ilə təsdiq edilmişdir “Elektrotexnikanın əsasları” (ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələri üçün dərs vəsaiti). Bakı, 2013

2. Elektrik enerji prosesinin kəmiyyət göstəricisini müəyyən edən nədir?

- A) Gücün ani qiyməti
- B) Gücün maksimum qiyməti
- C) Gücün nominal qiyməti
- D) Gücün effektiv qiyməti
- E) Gücün orta qiyməti

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən 1149 sayılı 25 iyun 2012-ci il tarixli əmri ilə təsdiq edilmişdir “Elektrotexnikanın əsasları” (ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələri üçün dərs vəsaiti). Bakı, 2013

3. Elektrik hava xətlərində hansı növ naqillər istifadə olunur?

- A) Yalnız tək məftilli
- B) Yalnız çox məftilli
- C) Tək və çox məftilli

D) Açılmış məftilər

E) Tək, çox və açılmış məftilər

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Правила Устройства Электроустановок (6-ое издание 1985)

4. Elektrik enerjisinin ötürülməsində istifadə edilən transformator necə adlanır?

A) Qaynaq transformatoru

B) Cərəyan transformatoru

C) Gərginlik transformatoru

D) Güc transformatoru

E) Ölçü transformatoru

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: E.H.Rəhimova. Elektrotexnikanın əsasları. Bakı, 2013

5. Elektrik enerjisinin sərfiyyatını hansı cihazla ölçürlər?

A) Ampermetr

B) Voltmetr

C) Sayğaclarla

D) Meqometrlə

E) Vattmetr

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: E.H.Rəhimova. Elektrotexnikanın əsasları. Bakı, 2013

6. Elektrik qurğuları nəyə görə torpaqlanır?

A) Elektrik qurğularını, qurğunun izoyasiyası sıradan çıxan və ya hər hansı başqa səbəbdən qurğunun gövdəsindən axa biləcək elektrik cərəyanının təsirindən işçi heyəti qorumaq üçün torpaqlanır

B) Elektrik qurğuları, artıq yüklənmədən və qısaqapanmadan mühafizə edilmək məqsədilə torpaqlanır

C) Elektrik qurğuları, qurğunun gövdəsindən axa biləcək elektrik cərəyanının təsirindən işçi heyəti qorumaq üçün torpaqlanır

D) Elektrik qurğuları, qurğunun izoyasiyası xarab olanda və ya hər hansı başqa səbəbdən qurğunun gövdəsindən axa biləcək elektrik cərəyanının təsirindən qurğunun qızmasının qarşısını almaq üçün torpaqlanır

E) Elektrik qurğuları, qurğudan axa biləcək elektrik cərəyanının təsirindən işçi heyəti qorumaq üçün torpaqlanır

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Ə.Ə.Fiqarov. Elektrik qurğularının istismarında elektrik təhlükəsizliyi üzrə I-V qruplar üçün nümunəvi məlumatlar toplusu.

7. Elektrik qurğularında amperkəlbətindən nə məqsədlə istifadə edirlər?

A) Maqnit selini ölçmək üçün

B) İşləyən elektrik işlədicilərində müqaviməti yoxlamaq üçün

C) Elektrik mühərriklərində gərginliyi tənzimləmək üçün

D) Potensiallar fərqini ölçmək üçün

E) İşləyən elektrik işlədicilərinin cərəyanını ölçmək üçün

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: E.H.Rəhimova. Elektrotexnikanın əsasları. Bakı, 2013

8. Elektrik qurğularında hansı plakatlardan istifadə olunur?

A) "Xəbərdaredici", "Qadağanedicisi", "İcazəverici", "Göstəricisi"

B) "İşıq verici", "Xəbərverici", "Xilasedici", "Səsverici"

C) "İcazəverən", "İcazəverəməyən", "Qadağanetməyən", "Göstərişverən"

D) "Xəbərverici", "Xilasedici", "İcazəverən", "Qadağanedicisi"

E) "İşarəverici", "İşıqverici", "Xəbərverici", "Göstərtici"

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: Ə.Ə.Fıqarov. Elektrik qurğularının istismarında elektrik təhlükəsizliyi üzrə I-V qruplar üçün nümunəvi məlumatlar toplusu.

9. Faza gərginliyi nədir?

- A) Naqilin ucları arasında olan gərginlikdir
- B) İki xətt arasında olan gərginlikdir
- C) Faza xətti ilə sıfır xətti arasında olan gərginlikdir
- D) Naqilin uclarında olan cərəyandır
- E) İki kabel arasında olan gərginlikdir

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: E.H.Rəhimova. Elektrotexnikanın əsasları. Bakı, 2013

10. Gərginliyi 1000V-a qədər olan elektrik qurğularında gərginlik altında qoruyucuları çıxarıb yerinə qoyarkən heyət hansı mühafizə vasitələrindən istifadə etməlidir? Tam düzgün cavabı seçin.

- A) İzoləedici kəlbətin, dielektrik əlcək və eynəklərdən
- B) Dielektrik əlcəklərdən
- C) Dielektrik xalça və rezin əlcəklərdən
- D) Rezin qaloşlardan
- E) Yüksək gərginlik indiqatorlarından

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Ə.Ə.Fıqarov. Elektrik qurğularının istismarında elektrik təhlükəsizliyi üzrə I-V qruplar üçün nümunəvi məlumatlar toplusu.

11. Hansı plakat qadağanedicidir?

- A) "Qalxma, öldürər!"
- B) "Qoşma, adamlar işləyir"
- C) "Buradan keçmə!"

D) "Dayan gərginlik!"

E) "Torpaqlanıb"

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Ə.Ə.Fiqarov. Elektrik qurğularının istismarında elektrik təhlükəsizliyi üzrə I-V qruplar üçün nümunəvi məlumatlar toplusu.

12. Hansı qurğular gərginlik altında olan qurğular sayılır?

A) Tamamilə və ya qismən gərginlik altında olan qurğular və ya komutasiya aparatının qoşulması ilə hər an gərginlik verilə bilən qurğulardır

B) Hər an gərginlik verilə bilən qurğulardır

C) Elektrik şəbəkəsinə qoşulmuş bütün işlədicilərdir

D) Fasiləsiz işləyən bütün 6 kV-luq avadanlıqlardır

E) 1000 Vdan yuxarı olan elektrik qurğularındır

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: E.H.Rəhimova. Elektrotexnikanın əsasları. Bakı, 2013

13. Kabellərin izolyasiya müqavimətinin istismara saz vəziyyətdə olması hansı cihazla yoxlanılır?

A) Reostatla

B) Amperlə

C) Ommetrlə

D) Meqometrlə

E) Vattmetrlə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: E.H.Rəhimova. Elektrotexnikanın əsasları. Bakı, 2013

14. Keçiriciklərinə və ya elektrik xüsusiyyətlərinə görə elektrotexniki materiallar necə bölünürlər? Tam düzgün cavabı seçin.

- A) Qaz və maye
- B) Keçiricilər, yarımkeçiricilər və dielektriklər
- C) Maqnitlər, feromaqnit diomaqnitlər və keçiricilər, yarımkeçiricilər
- D) Xəlitələr və duzlar
- E) Naqillər və yarımkeçiricilər

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: E.H.Rəhimova. Elektrotexnikanın əsasları. Bakı, 2013

15. Neçə növ elektrik cərəyanı mövcuddur?

- A) 3 növ elektrik cərəyanı mövcudur: sabit, orta və dəyişən cərəyan
- B) İki növ elektrik cərəyanı mövcuddur: sabit və dəyişən cərəyan
- C) Yalnız sabit cərəyan mövcuddur
- D) Elektrik cərəyanı yalnız dəyişən olur
- E) Müxtəlif növ elektrik cərəyanları mövcuddur

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: E.H.Rəhimova. Elektrotexnikanın əsasları. Bakı, 2013

16. Qövs yanıqları neçə volt gərginliklə təmasda olanda baş verir?

- A) 12 voltdan yuxarı
- B) 500 voltdan yuxarı
- C) 1000 volt və ondan yuxarı
- D) 220 voltdan yuxarı
- E) 500 - 1000 volt arası

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Ə.Ə.Fiqarov. Elektrik qurğularının istismarında elektrik təhlükəsizliyi üzrə I-V qruplar üçün nümunəvi məlumatlar toplusu.

17. Torpaqlayıcı qurğuya nələr daxildir?

- A) Torpaqlayıcı qurğuya torpaqlayıcı elektrod və birləşdirici naqıl daxildir
- B) Torpaqlayıcı qurğuya torpaqlayıcı elektrod daxildir
- C) Torpaqlayıcı qurğuya birləşdirici naqıl daxildir
- D) Torpaqlayıcı qurğuya torpaq və birləşdirici naqıl daxildir
- E) Torpaqlayıcı qurğuya torpaq, torpaqlayıcı elektrod və birləşdirici naqıl daxildir

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Neft sənayesində əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi. Bakı, 2004

18. Torpaqlayıcının qoyulma qaydası necədir?

- A) Gərginlik açıldıqdan sonra yoxlanılır, torpaqlayıcı əvvəlcə torpaqlayıcı bolta, sonra isə fazalara birləşdirilir
- B) Gərginlik açıldıqdan sonra əvvəlcə torpaqlayıcı bolta, sonra isə fazalara birləşdirilir
- C) Əvvəlcə torpaqlayıcı bolta, sonra isə fazalara birləşdirilir
- D) Gərginlik açıldıqdan sonra əvvəlcə fazalara, sonra isə torpaqlayıcı bolta birləşdirilir
- E) Gərginlik açıldıqdan sonra əvvəlcə fazalara, sonra isə qurğunun gövdəsinə birləşdirilir

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Neft sənayesində əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi. Bakı, 2004

19. Transformator yarımstansiyası nədir?

- A) Yalnız elektrik enerjisini qəbul edən elektrik qurğusudur
- B) Transformator vasitəsi ilə elektrik enerjisini bir gərginlikdən başqa gərginliyə çevirən elektrik qurğusudur
- C) Açıq tipli yarımstansiyadır
- D) Elektrik enerjisini uzaq məsafəyə ötürən paylayıcı qurğudur
- E) Elektrik enerjisini uzun olmayan məsafəyə ötürən yarımstansiyadır

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: E.H.Rəhimova. Elektrotexnikanın əsasları. Bakı, 2013

20. Transformatorların işi hansı prinsipə əsaslanır?

- A) Transformatorların iş prinsipi gərginlik düşküsi prinsipinə əsaslanır
- B) Transformatorların iş prinsipi Coul-Lens qanuna əsaslanır
- C) Transformatorların iş prinsipi elektroliz hadisəsinə əsaslanır
- D) Transformatorların iş prinsipi tezliklərin dəyişməsi prinsipinə əsaslanır
- E) Transformatorların iş prinsipi Elektromaqnit induksiyası prinsipinə əsaslanır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: E.H.Rəhimova. Elektrotexnikanın əsasları. Bakı, 2013

21. Transformatorların neçə növü var? Tam doğru cavabı seçin.

- A) Güc və tənzimləyici
- B) Alçaldıcı və yüksəldici
- C) Nəzarət və ölçü
- D) Güc və nəzarət –ölçü
- E) Alçaldıcı və tənzimləyici

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: E.H.Rəhimova. Elektrotexnikanın əsasları. Bakı, 2013

22. Transformatorun dolaqları hansı materiallardan hazırlanır? Tam doğru cavabı seçin.

- A) Çox nazik dəmir məftillərdən
- B) Dəmir məftillərdən
- C) Mis və aliminyum naqillərdən
- D) Aliminyum naqillərdən
- E) İzolasiya materialından

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: E.H.Rəhimova. Elektrotexnikanın əsasları. Bakı, 2013

23. Xəbərdaredici plakatlar hansılardır?

- A) "Dayan gərginlik var", "Qalxma öldürər", SINAQ həyat üçün təhlükəlidir
- B) "Adamlar işləyirlər, "Qoşmaq olmaz"
- C) "Buradan keç", "Burada işlə"
- D) "Torpaqlanıb"
- E) "Torpaqlama işləri aparılır"

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Ə.Ə.Fiqarov. Elektrik qurğularının istismarında elektrik təhlükəsizliyi üzrə I-V qruplar üçün nümunəvi məlumatlar toplusu.

24. Xətt gərginliyi nədir və necə ölçülür?

- A) Xətt gərginliyi xəttin iki fazası arasındakı gərginliyə deyilir və voltmetrlə ölçülür
- B) Xətt gərginliyi xəttin üç fazası arasındakı gərginliyə deyilir və voltmetrlə ölçülür
- C) Xətt gərginliyi xəttin bir fazası ilə sıfır naqili arasındakı gərginliyə deyilir və voltmetrlə ölçülür
- D) Xətt gərginliyi xəttin iki fazası arasındakı gərginliyə deyilir və ampermetrlə ölçülür
- E) Xətt gərginliyi xəttin iki fazası arasındakı gərginliyə deyilir və elektrik sayğacı ilə ölçülür

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: E.H.Rəhimova. Elektrotexnikanın əsasları. Bakı, 2013

25. Yarımstansiya nəyə deyilir?

- A) Elektrik enerjisini çevirən transformatorlardan ibarət olan elektrik qurğusudur
- B) Elektrik enerjisini paylayan elektrik qurğusudur
- C) Elektrik enerjisini çevirən və paylaşdırılmasını təmin edən elektrik təchizatı sisteminin qovşağıdır

D) Elektrik enerjisini uzaq məsafələrə ötürən elektrik qurğusudur

E) Heç birinə aid deyil

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: E.H.Rəhimova. Elektrotexnikanın əsasları. Bakı, 2013

26. Yerlə birləşdirilmə xəttindən sıfır naqili kimi istifadə etmək olarmı?

A) Səyyar işıqlandırıcılarda olar

B) Olar

C) 0,4 kv-luq avadanlıqlarda icazə verilir

D) Olmaz

E) Bir fazlı elektrik avadanlıqlarında

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Ə.Ə.Fıqarov. Elektrik qurğularının istismarında elektrik təhlükəsizliyi üzrə I-V qruplar üçün nümunəvi məlumatlar toplusu.

27. Yüksək gərginlikli kabel xətləri nə vaxt yüksək gərginliklə sınaqdan keçirilir?

A) Hər 3 ildən gec olmayaraq yüksək gərginliklə sınaqdan keçirilməlidir

B) Hər 5 ildən gec olmayaraq yüksək gərginliklə sınaqdan keçirilməlidir

C) Hər 10 ildən gec olmayaraq yüksək gərginliklə sınaqdan keçirilməlidir

D) Yerli şəraitə uyğun olaraq yüksək gərginliklə sınaqdan keçirilməlidir

E) Müəssisənin elektrik təsərrüfatına cavabdeh şəxsin təsdiq etdiyi qrafik üzrə sınaqdan keçirilməlidir

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Ə.Ə.Fıqarov. Elektrik qurğularının istismarında elektrik təhlükəsizliyi üzrə I-V qruplar üçün nümunəvi məlumatlar toplusu.

28. Aşağıdakılardan hansı passiv işlədici hesab olunmur?

A) Cərəyan mənbəyi

B) Müqavimət

C) İnduktivlik

D) Reszistor

E) Yük

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Б.Ф.Токарев. Электрические машины. 1990

29. Dövrənin güc əmsalını hansı cihazların köməyi ilə təyin etmək olur?

A) Ampermetr

Voltmetr

Vattmetr

B) Vattmetr

Ommetr

Ampermetr

C) Meqometr

Fazometr

Voltmetr

D) Vattmetr

Qalvanometr

Loqometr

E) Voltmetr

Ampermetr

Hersmetr

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: V.Q.Səttarov. Elektrotexnikanın əsasları. Bakı, 2017

30. E.H.Q-nin istiqaməti necə tapılır?

A) Sağ əl qaydası ilə

B) Sol əl qaydası ilə

C) Kirxqof qanunu ilə

D) Superpozisiya qanunu ilə

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) Güclər balansı ilə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Б.Ф.Токарев. Электрические машины. 1990

31. Elektrik enerjisi mənbəyinin xarici xarakteristikası nəyə deyilir?

A) Uclarındakı gərginliyin onun cərəyanından asılılığına

B) Uclarındakı gərginliyin müqavimətdən asılılığına

C) Cərəyanın müqavimətdən asılılığına

D) Fırlanma sürətinin cərəyandan asılılığına

E) Fırlanma sürətinin gərginlikdən asılılığına

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Б.Ф.Токарев. Электрические машины. 1990

32. Kirxhofun birinci (cərəyan) qanunu hansı halda doğru ifadə olunmuşdur?

A) Zamanın hər bir anında düyün nöqtəsində cərəyanların cəbri cəmi sıfıra bərabərdir

B) İstənilən xətti elektrik dövrəsinə, onun hər hansı iki nöqtəsinin uclarına nəzərən real EQ mənbəyi kimi baxmaq olar

C) Sabit cərəyana periodik dəyişən cərəyanın xüsusi halı kimi baxmaq olar

D) Sərbəst budaqlardan keçən cərəyan kontur cərəyanına bərabərdir

E) Müştərək budaqdan keçən cərəyan kontur cərəyanlarının cəbri cəminə bərabərdir

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Z.İ.Казымзадə. Электротехниканын nəзəri əsasları. Bakı, 2010

33. Maqnit dövrələrin qurulmasında əsasən hansı materiallardan istifadə olunur?

A) Ferromagnit

B) Elektrik

C) Magnit

D) Yarımkeçirici

E) İzolyasiya

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Б.Ф.Токарев. Электрические машины. 1990

34. Rezonans halında gərginliklə cərəyan arasındakı faza bucağı φ nəyə bərabərdir?

A) Sıfıra

B) 45 dərəcəyə

C) 25 dərəcəyə

D) 30 dərəcəyə

E) 60 dərəcəyə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Z.İ.Kazımzadə. Elektrotexnikanın nəzəri əsasları. Bakı, 2010

35. Sabit cərəyan maşınlarında elektrik hərəkət qüvvəsini yaradan hissə necə adlanır?

A) Rotor

B) Yarmo

C) Başmaq

D) İnduktor

E) Lövbər

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Б.Ф.Токарев. Электрические машины. 1990

36. Sabit cərəyan maşınlarında maqnit sahəsinin yaradan hissə necə adlanır?

A) Rotor

B) Yarmo

C) Başmaq

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) Lövbər

E) İnduktor

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Б.Ф.Токарев. Электрические машины. 1990

37. Elektrik paylayıcı şkaflarda quraşdırılan siperin hündürlüyü ən azı nə qədər olmalıdır?

A) 2 m

B) 1.5 m

C) 1 m

D) 1.2 m

E) 1.7 m

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: A.M.Hüseynov, C.O.Orucov. Elektroenergetikada əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası. Bakı, 2012

38. Adama təhlükəli potensiallar zonasında olduqda təsir edən gərginliyə nə deyilir?

A) Toxunma gərginliyi

B) Potensial təhlükə gərginliyi

C) Yüksək gərginlik

D) Alçaq gərginlik

E) Addım gərginliyi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Ə.Ə.Fiqarov. Elektrik qurğularının istismarında elektrik təhlükəsizliyi üzrə I-V qruplar üçün nümunəvi məlumatlar toplusu.

39. Adamın toxunması və ya adamın eyni zamanda dayanması mümkün olan elektrik dövrəsinin nöqtələri arasında toxunma və addım gərginliyinin azaldılması üsulu hansıdır?

A) Potensial itki

- B) İzolyasiya olunma
- C) Porensialların bərabərləşdirilməsi
- D) Potensiallar fərqi
- E) Addım məsafəsi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Ə.Ə.Fiqarov. Elektrik qurğularının istismarında elektrik təhlükəsizliyi üzrə I-V qruplar üçün nümunəvi məlumatlar toplusu.

40. Avadanlığın gərginlik altına düşməsi ehtimalı olan metal hissələrində mühafizə şərti hansıdır?

- A) Yerlə birləşdirilməsi üçün görünən konstruktiv element nəzərdə tutulmalıdır
- B) Məlumat lövhəsi olmalıdır
- C) Avadanlıq istismardan çıxarılmalıdır
- D) Mühafizə sistemi qurulmalıdır
- E) Qoruyucu vasitə ilə işləmək lazımdır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Magistral neft kəmərlərinin istismarında texniki təhlükəsizlik qaydaları.
(AzDƏMTTETİ)

41. Bir fazlı və üçfazlı dövrlərdə enerjini ölçən sayğaclar kimi istifadə olunan cihazlar hansı ölçü cihazlarıdır?

- A) Voltmetr
- B) Nyutonmetr
- C) İnduksiyon ölçü cihazları
- D) Ferrodinamik ölçü cihazı
- E) Taxometr

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: T.B.Qurbanov. Elektrotexnika. Bakı, 2005

42. Elektrik avadanlıqlarında təmir işləri zamanı təhlükəsiz işləmək hansı halda olar?

- A) Yalnız elektrik şəbəkəsindən açıldıqdan sonra
- B) Xəbərdarlıq tablosu asıldıqdan sonra
- C) Qadağamedici tablo asıldıqdan sonra
- D) Xüsusi icazədən sonra
- E) Gözlə görülən torpaqlama qoyulduqdan sonra

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Magistral neft kəmərlərinin istismarında texniki təhlükəsizlik qaydaları.
(AzDƏMTTETİ)

43. Elektrik avadanlıqlarında təmir işləri zamanı təhlükəsiz işləmək üçün işəsalma qurğusunda hansı xəbərdarlıq plakati asılmalıdır?

- A) "Qoşma! Xəttə iş gedir"
- B) "Dayan gərginlik"
- C) "İşə salmayın, adamlar işləyir"
- D) "Dırmaşma, öldürər!"
- E) "Yerləbirləşdirilmişdir"

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Magistral neft kəmərlərinin istismarında texniki təhlükəsizlik qaydaları.
(AzDƏMTTETİ)

44. Elektrik dövrə elementlərinin parametrlərini ölçmək üçün hansı cihazlardan istifadə olunur?

- A) Ampermetr-Ommetrdən
- B) Ampermetr-Voltmetrdən
- C) Taxometr-Voltmetrdən
- D) Ampermetr -Taxometrdən

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) Ommetrdən

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: T.B.Qurbanov. Elektrotexnika. Bakı, 2005

45. Elektrik dövrəsində cərəyanı ölçmək üçün ampermetr dövrəyə necə qoşulur?

A) Ardıcıl

B) Paralel

C) Şuntlu

D) Simmetrik

E) Taxometrik

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: T.B.Qurbanov. Elektrotexnika. Bakı, 2005

46. Elektrik enejisini çevirməyə, paylaşdırmağa xidmət edən transformatorlara və başqa köməkçi qurğular toplusuna nə deyilir?

A) Transformator qurğusu

B) Komplekt transformator

C) Transformator

D) Yarımsansiya

E) Operator binası

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Ə.Ə.Fiqarov. Elektrik qurğularının istismarında elektrik təhlükəsizliyi üzrə I-V qruplar üçün nümunəvi məlumatlar toplusu.

47. Elektrik keçiriciliyinin əksi olan və elektrk gərginliyinin cərəyan şiddətinə olan nisbətində nə deyilir?

A) Elektrik müqaviməti

B) Tutum

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- C) Güc
- D) Reaktiv müqavimət
- E) Cərəyan tutumu

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Z.İ.Kazımzadə. Elektrotexnikanın nəzəri əsasları. Bakı, 2010

48. Elektrik qurğuları ilə işləyən adamları elektrik cərəyanı zədələnməsindən, elektrik qövs və elektromaqnit sahəsinin təsirindən qoruyan vasitələrə nə deyilir?

- A) Kollektiv mühafizə vasitələri
- B) Fərdi mühafizə vasitələri
- C) Təhlükəli vasitələr
- D) Elektrik mühafizə vasitələri
- E) Təhlükəsizlik qurğuları

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Ə.Ə.Fiqarov. Elektrik qurğularının istismarında elektrik təhlükəsizliyi üzrə I-V qruplar üçün nümunəvi məlumatlar toplusu.

49. Elektrik qurğularında ölçülən kəmiyyətlərin qiymətləri necə təsvir edilir?

- A) Analoq və statik
- B) Analoq və rəqəmsal
- C) Rəqəmsal və dinamik
- D) Rəqəmsal və əqrəbli
- E) Rəqəmsal və statik

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: T.B.Qurbanov. Elektrotexnika. Bakı, 2005

50. Ən sadə transformatorlar hansılardır?

- A) İkidolaqlı birfazalı
- B) Birdolaqlı ikifazalı
- C) Birdolaqlı birfazalı
- D) İkidolaqlı ikifazalı
- E) üçfazalı üçdolaqlı

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: T.B.Qurbanov. Elektrotexnika. Bakı, 2005

51. Gərginliyi 15 kv-a qədər olan qurğularda mühafizə çəpərlənməsi cəryandaşyan hissələrdən ən azı hansı məsafədə olmalıdır?

- A) 0,35 metr
- B) 0,15 metr
- C) 0,50 metr
- D) 0,25 metr
- E) 1 metr

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: A.M.Hüseynov, C.O.Orucov. Elektroenergetikada əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası. Bakı, 2012

52. İnsanın nasazlıq səbəbindən gərginlik altında yerləşən elektrik avadanlığının metal gövdəsinə toxunmasına nə deyilir??

- A) Mühafizə gərginliyi
- B) Təhlükəli gərginlik
- C) İzolyasiya gərginliyi
- D) Toxunma gərginliyi
- E) Addım gərginliyi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Ə.Ə.Fiqarov. Elektrik qurğularının istismarında elektrik təhlükəsizliyi üzrə I-V qruplar üçün nümunəvi məlumatlar toplusu.

53. İş yerlərində mühafizə vasitələrinin istismarı, yoxlanılması və saxlanılması üzrə təlimat olmalıdırmı?

- A) Olmalıdır
- B) Olmamalıdır
- C) Sex və ya sahə rəisində olmalıdır
- D) Əməyin mühafizəsi üzrə mütəxəssidə olmalıdır
- E) Təlimat otağında olmalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Magistral neft kəmərlərinin istismarında texniki təhlükəsizlik qaydaları.
(AzDƏMTTETİ)

54. İstismarda olan mühafizə vasitələri nə zaman yoxlamadan keçməlidir?

- A) Vaxtaşırı və növbədən kənar
- B) Növbədən kənar ayda birdəfə
- C) Vaxtaşırı və ildə bir dəfə
- D) Vaxtaşırı ayda birdəfə
- E) Növbədən kənar həftədə birdəfə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm aspektlər. AzDƏMTTETİ. Bakı, 2014

55. Müqaviməti bilavasitə ölçmək üçün istifadə edilən cihaza nə deyilir?

- A) Voltmetr
- B) Ampermetr-Voltmetr
- C) Taxometr

D) Ampermetr

E) Ommetr

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: T.B.Qurbanov. Elektrotexnika. Bakı, 2005

56. Mütləq xətanın ölçülmüş kəmiyyəti olan A qiymətinə nə deyilir?

A) Nisbi xəta

B) Gətirilmiş xəta

C) Mütləq xəta

D) Həqiqi xəta

E) Dəqiq xəta

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: T.B.Qurbanov. Elektrotexnika. Bakı, 2005

57. Naqilin enkəsiyinin sahəsindən vahid zaman anında keçən elektrik miqdarına nə deyilir?

A) Kondensator

B) Tutum

C) Dəyişən cərəyan

D) Sabit cərəyan

E) Cərəyan şiddəti

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Z.İ.Kazımzadə. Elektrotexnikanın nəzəri əsasları. Bakı, 2010

58. Naqillər ardıcıl birləşərkən naqillərdən keçən cərəyan şiddətinin qiyməti necə olur?

A) Cərəyan şiddəti sıfıra bərabər olur

B) Cərəyan şiddəti eyni olur

- C) Müqavimət eyni olur
- D) Cərəyan şiddəti müqavimətə bərabər olur
- E) Müqavimətlər fərqli olur

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: T.B.Qurbanov. Elektrotexnika. Bakı, 2005

59. Sabit cərəyan dövrəsində düyün (budaqlanma) nöqtəsində cərəyanların cəbri cəmi sifira bərabər olduqda hansı qanun tətbiq olunur? (Sözlə)

- A) Kirxov qanunu
- B) Faradey qanunu
- C) Coul qanunu
- D) Nyuton qanunu
- E) Tesla qanunu

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: T.B.Qurbanov. Elektrotexnika. Bakı, 2005

60. Sabit cərəyanları və gərginlikləri ölçmək üçün, həmçinin müqaviməti ölçən cihazlar və qalvanometrlər kimi istifadə edilən ölçü cihazına hansı ölçü cihazı deyilir?

- A) Elektromaqnit ölçü cihazı
- B) Elektrodinamiki ölçü cihazı
- C) Maqnetrik ölçü cihazı
- D) Statik ölçü cihazı
- E) Dinamometrik ölçü cihazı

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: T.B.Qurbanov. Elektrotexnika. Bakı, 2005

61. Toxunma və addım gərginliyini təhlükəsiz həddə qədər azaltmaq üçün elektrik avadanlıqlarının metal gövdələrinin bilərəkdən yerlə birləşdirilməsinə nə deyilir?

- A) Toxunma astanası
- B) Hissetmə astanası
- C) Zədələnmə astanası
- D) Son hədd astanası
- E) Mühafizə yerləbirləşdirilməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Ə.Ə.Fıqarov. Elektrik qurğularının istismarında elektrik təhlükəsizliyi üzrə I-V qruplar üçün nümunəvi məlumatlar toplusu.

62. Transformatorun iş prinsipinin əsasını nə təşkil edir?

- A) Elektromaqnit induksiyası
- B) Om qanunu
- C) Maqnit seli
- D) Kirkov qanunu
- E) Statik induksiya

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: T.B.Qurbanov. Elektrotexnika. Bakı, 2005

63. Açıq cərəyan keçirici hissələrin birləşməsi və sıfır mühafizə keçiricilərin birləşməsi necə olmalıdır?

- A) Bolt birləşməsi və ya qaynaq vasitəsilə
- B) Yalnız qaynaq vasitəsilə
- C) Yalnız bolt birləşməsilə
- D) Sıxac birləşməsilə
- E) Xüsusi cərəyan keçirici məftil masitəsilə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Правила Устройства Электроустановок (6-ое издание 1985)

64. Atmosfer təsirlərindən mühafizə olunmayan elektrik qurğuları necə adlanılır?

- A) Açıq elektrik qurğuları
- B) Bağlı elektrik qurğuları
- C) Xüsusi elektrik qurğuları
- D) Mühafizəsiz elektrik qurğuları
- E) Avtonom elektrik qurğuları

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Правила Устройства Электроустановок (6-ое издание 1985)

65. Binalarda, tikililərdə və digər qurğularda ildırımdan mühafizə qurğularının yoxlanılması və baxışı hansı müddətdən bir keçirilməlidir?

- A) İldə bir dəfə qrafik əsasında
- B) İldırım mövsümü ilə bağlı ildə bir dəfə
- C) Yalnız ildırım mühafizə sisteminin dəyişikliklər edildikdə
- D) Yalnız mühafizə edilən obyektin zədələnməsi baş verdikdə
- E) 3 ildə bir dəfə qrafik üzrə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Правила Устройства Электроустановок (6-ое издание 1985)

66. Bir birinə ərazi baxımından yaxın olan müxtəlif təyinatlı və gərginlikli elektrik qurğuların yerləbirləşdirilməsi üçün hansı hallarda ümumi olaraq bir yerləbirləşdirmənin istifadə edilməsinə icazə verilir?

- A) 1 kV-a qədər olan qurğular
- B) 1kV-dan – 6 kV-a qədər olan qurğular
- C) 110 kV və daha çox olan qurğular
- D) Bütün gərginlikdə istifadə edilə bilər
- E) 220 kV və daha çox olan qurğular

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Правила Устройства Электроустановок (6-ое издание 1985)

67. Bir qatlı izolyasiyalı alətin elektrik sınağı hansı dövrdən bir həyata keçirilməlidir?

A) 12 ayda bir dəfə

B) 24 ayda bir dəfə

C) 36 ayda bir dəfə

D) 15 ayda bir dəfə

E) 20 ayda bir dəfə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Правила Технической Эксплуатации и Техники Безопасности при Эксплуатации Электроустановок Потребителей (4-ое издание)

68. Elektik hava xətlərində hansı məlumatlar əks edilməlidir?

A) Sıra sayı və dirəyin quraşdırma ili

B) Yalnız dirəyin quraşdırma ili

C) Dirəyin quraşdırma ili və yoxlama tarixi

D) Sıra sayı və yoxlama tarixi

E) Yalnız yoxlama tarixi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Правила Устройства Электроустановок (6-ое издание 1985)

69. Elektrik dövrəsinin elementləri necə adlanır?

A) Elektrik enerjisinin mənbəyi elementləri

B) Elektrik enerjisinin mənbəyi hissələri

C) Elektrik enerjisinin mənbəyi birləşdiricilər

D) Elektrik enerjisinin mənbəyi kiçikləşdiricilər

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) Elektrik enerjisi mənbəyi aktivləşdiriciləri və passivləşdiricilər

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən 1149 sayılı 25 iyun 2012-ci il tarixli əmri ilə təsdiq edilmişdir "Elektrotexnikanın əsasları" (ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələri üçün dərs vəsaiti). Bakı, 2013

70. Elektrik dövrəsinin iş rejimini xarakterizə edən hansı göstəricilərdi?

A) Cərəyan və gərginlik qiymətləri

B) Müqavimətin qiyməti

C) Elementin induktivliyi

D) Gərəyan axının tezliyi

E) Gərəyan gücünün qiyməti

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən 1149 sayılı 25 iyun 2012-ci il tarixli əmri ilə təsdiq edilmişdir "Elektrotexnikanın əsasları" (ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələri üçün dərs vəsaiti). Bakı, 2013

71. Elektrik qurğularının yerləbirləşdirilməsi üçün ilk növbədə nədən istifadə edilməlidir?

A) Süni yerləbirləşdirmə

B) Təbii yerləbirləşdirmə

C) Şaquli süni yerləbirləşdirmə

D) Horizontal süni yerləbirləşdirmə

E) Kombinə edilmiş süni yerləbirləşdirmə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Правила Устройства Электроустановок (6-ое издание 1985)

72. Elektrik qurğusunun çəpərlənməsindən kənarında horizontal yerləbirləşdiricilər ən azı hansı dərinlikdə quraşdırılmalıdır?

A) 0,5 metr

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- B) 0,8 metr
- C) 1 metr
- D) 0,3 metr
- E) 0,6 metr

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Правила Устройства Электроустановок (6-ое издание 1985)

73. Əsaslı təmir olunmuş elektrik qurğusunun əsas avadanlığı hansı vaxt müddəti ərzində sınaqdan keçirilməlidir?

- A) 12 saat ərzində (digər tələblər olmadıqd)
- B) 3 saatdan az olmayaraq (digər tələblər olmadıqda)
- C) 45 saatdan az olmayaraq (digər tələblər olmadıqda)
- D) 24 saatdan az olmayaraq (digər tələblər olmadıqda)
- E) 72 saatdan az olmayaraq (digər tələblər olmadıqda)

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Правила Устройства Электроустановок (6-ое издание 1985)

74. Gərginlik transformatorlardan texniki qeydiyyat sayacağına kimi gərginlik itkisi nominal gərginliyədən neçə faizdən (%) çox olmayaraq təşkil etməlidir?

- A) 0.02
- B) 0.015
- C) 0.03
- D) 0.1
- E) 0.05

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Правила Устройства Электроустановок (6-ое издание 1985)

75. Hansı gərginlikdə (V) və daha çox dəyişən cərəyan olan bütün elektrik qurğularında yerləbirləşdirmə və ya sıfırlama icra edilməlidir?

- A) 220 V
- B) 110 V
- C) 42 V
- D) 440 V
- E) 380 V

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Правила Устройства Электроустановок (6-ое издание 1985)

76. Hansı hallarda qan saxlamaq üçün jqut istifadə edilməlidir?

- A) Böyük qanaxma (venoz və ya arterial)
- B) Böyük qanaxma (yalnız venoz)
- C) Böyük qanaxma (yalnız arterial)
- D) Kiçik və böyük qanaxmalar zamanı
- E) Yalnız ayaqda olan qanaxma zamanı

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Правила Технической Эксплуатации и Техники Безопасности при Эксплуатации Электроустановок Потребителей (4-ое издание)

77. Hansı sahələr elektrotexnikaya aiddir?

- A) Elektrik enerjisinin hasil edilməsi və istehlakçılar arasında düzgün paylanması
- B) İstehsalat sahələrində istifadə edilən elektrik qurğularına
- C) Elektrik enerjisini istehsal edən müəssisələrə
- D) Elektrik yarımstansiyalar
- E) Elektrik ötürücü xətlər və kabellər

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən 1149 sayılı 25 iyun 2012-ci il tarixli əmri ilə təsdiq edilmişdir "Elektrotexnikanın əsasları" (ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələri üçün dərs vəsaiti). Bakı, 2013

78. İzolyasiya olunmuş neytral ilə 1 kV-a qədər gərginliyi olan elektrik qurğularında 100 kVA və aşağı güüllü generator və transformatorların yerləbirləşdirici qurğuların müqaviməti neçə Om-dan çox olmamalıdır?

A) 2 Om

B) 4 Om

C) 10 Om

D) 5 Om

E) 0,5 Om

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Правила Устройства Электроустановок (6-ое издание 1985)

79. İzolyasiya olunmuş neytral ilə 1 kV-a qədər gərginliyi olan elektrik qurğularında yerləbirləşdirmə üçün istifadə edilən yerləbirləşdirmə qurğunun müqaviməti neçə Om-dan çox olmamalıdır?

A) 3 Om

B) 3,5 Om

C) 4 Om

D) 1 Om

E) 2 Om

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Правила Устройства Электроустановок (6-ое издание 1985)

80. İzolyasiyanın zədələnməsi zamanı elektrik cərəyanından insanların zədələnməsinin müdafiəsi üçün hansı tədbir nəzərə alınır?

A) Yerləbirləşdirmə (torpaqlam)

- B) Sıfırlama
- C) Tək izolyasiya
- D) Alçaq gərginlik
- E) Potensialların bərabərləşdirilməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Правила Устройства Электроустановок (6-ое издание 1985)

81. Sabit cərəyan dövrəsi nəyə deyilir?

- A) Dövrədə yaradılan elektrik cərəyanı zamandan asılı olmayaraq istiqamətcə dəyişməz qalan
- B) Dövrədə yaradılan elektrik cərəyanı zamandan asılı olmayaraq qiymətcə dəyişməz qalan
- C) Dövrədə yaradılan elektrik cərəyanı zamandan asılı olmayaraq qiymət və istiqamətcə dəyişməz qalan
- D) Dövrədə yaradılan elektrik cərəyanı zamandan asılı olaraq qiymət və istiqamətcə dəyişməz qalan
- E) Dövrədə yaradılan elektrik gücündən zamandan asılı olmayaraq qiymət və istiqamətcə dəyişməz qalan

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən 1149 sayılı 25 iyun 2012-ci il tarixli əmri ilə təsdiq edilmişdir "Elektrotexnikanın əsasları" (ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələri üçün dərs vəsaiti). Bakı, 2013

82. Süni yerləbirləşdiricilər hansı boya ilə rənglənməlidir?

- A) Ağ boya
- B) Yaşıl boya
- C) Qırmızı boya
- D) Qara boya
- E) İzazə verilmir

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: Правила Устройства Электроустановок (6-ое издание 1985)

83. Süni yerləbirləşdiricilər üçün hansı metal istifadə edilməlidir?

- A) Polad
- B) Mis
- C) Aluminium
- D) Bürünc
- E) Dəmir

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Правила Устройства Электроустановок (6-ое издание 1985)

84. Yer səthindən sayğac yeşiklərinin sıxaclarına qədər olan minimal hündürlük neçə metr olmalıdır?

- A) 0,1 metr
- B) 0,25 metr
- C) 0,4 metr
- D) 0,2 metr
- E) 0,3 metr

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Правила Устройства Электроустановок (6-ое издание 1985)

85. Yerləbirləşdirici anlayışı kimi nə başa düşülür?

- A) Keçirici hissə bir başa və ya aralıq keçiricisi vasitəsi ilə yerlə elektrik əlaqəsində olması
- B) Keçirici hissə bir başa və ya aralıq keçirici mühitdən yerlə elektrik əlaqədə olmaması
- C) Elektrik avadanlığın elektrik cərəyanının yerə ötürülməsi üçün vasitənin olması
- D) Elektrik avadanlığın mühafizəsi üçün tərtibatın olması
- E) Elektrik gərəyanın yerə ötürülməsi üçün qurğunun olması

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Правила Устройства Электроустановок (6-ое издание 1985)

86. Yerləbirləşdirici və yerləbirləşdirmə keçiricilərin cəmi necə adlanır?

- A) Elektrik qurğu
- B) Transformator
- C) Yerləbirləşdirici qurğu
- D) Keçirici
- E) İzolyator

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Правила Устройства Электроустановок (6-ое издание 1985)

87. Yerləbirləşdirmə qurğuları və toxunma gərginliyin müqaviməti hansı hallarda təmin olunmalıdır?

- A) Küləkli havada
- B) Yağışlı havada
- C) Qarlı havada
- D) Donma zamanı
- E) Ən xoşagəlməz şəraitdə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Правила Устройства Электроустановок (6-ое издание 1985)

88. Yerləbirləşdirmələr harda quraşdırılmalı deyil?

- A) Keçən boruxətlərin istiliyinin təsiri altında quruyan yerlərdə
- B) Atmosfer yağıntıları olan yerdə
- C) Küləkli yerlərdə
- D) Yabanı otlar bitən yerdə

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) Yüksək qaz xətləri keçən yerdə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Правила Устройства Электроустановок (6-ое издание 1985)

89. İşçi gərginliyi 3-220 kV olan kabellərin sınaqları üçün neçə kV gərginliyə malik sınaq qurğuları lazımdır?

A) 30-650 kV

B) 10-450 kV

C) 40-750 kV

D) 20-550 kV

E) 60-850 kV

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: <https://advsk.ru/az/elektrolaboratoriya/tests-of-power-cables-testing-of-cable-lines.html> (16.11.2018) / Güc kabellərinin sınaqları. Kabel testi § 52. Kabel xətləri testləri

90. İşçi gərginliyi 500 kV kabellərin sınaqları üçün neçə kV gərginliyə malik sınaq qurğuları lazımdır?

A) 1400 kV

B) 1000 kV

C) 2000 kV

D) 1500 kV

E) 1200 kV

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: <https://advsk.ru/az/elektrolaboratoriya/tests-of-power-cables-testing-of-cable-lines.html> (16.11.2018) / Güc kabellərinin sınaqları. Kabel testi § 52. Kabel xətləri testləri

91. Qaydalara görə kabel xətlərinin profilaktik sınaqları hansı zaman müddətində aparılmalıdır?

A) İldə ən azı bir dəfə

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- B) Rübədə iki dəfə
- C) İldə ən azı üç dəfə
- D) Ayda bir dəfə
- E) Gündə bir dəfə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: <https://advsk.ru/az/elektrolaboratoriya/tests-of-power-cables-testing-of-cable-lines.html> (16.11.2018) / Güc kabellərinin sınaqları. Kabel testi § 52. Kabel xətləri testləri

92. Qaydalara görə yerə qoyulan və 5 il ərzində istismar və sınaq zamanı elektrik kəsintisi olmayan kabellər hansı zaman müddətində sınaqdan keçirilə bilər?

- A) Gərginlik kəsildikdə
- B) Ən azı üç ildə bir dəfə
- C) Sızma aşkar olunduqda
- D) İstismar müddəti bitdikdə
- E) Ən azı beş ildə bir dəfə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: <https://advsk.ru/az/elektrolaboratoriya/tests-of-power-cables-testing-of-cable-lines.html> (16.11.2018) / Güc kabellərinin sınaqları. Kabel testi § 52. Kabel xətləri testləri

93. Yüksək gərginlikli sınaqlarda istifadə olunan qurğular neçə fazlı olurlar?

- A) Üçfazlı
- B) Birfazlı
- C) Dördfazlı
- D) İki fazlı
- E) Beş fazlı

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: <https://advsk.ru/az/elektrolaboratoriya/tests-of-power-cables-testing-of-cable-lines.html> (16.11.2018) / Güc kabellərinin sınaqları. Kabel testi § 52. Kabel xətləri testləri

94. 1000 volta qədər olan elektrotexniki qurğuların istismarı zaman mümkün ola bilən təhlükəli istehsal amilləri hansıdır?

- A) Cərəyan daşıyan hissələrdə qısaqapanma zamanı elektrik zədələnməsi, izotermiya ilə əlaqədar olan amillər
- B) Cərəyan qəbulu hissələrə toxunma zamanı elektrik sıçrayışı, torpaqlama və ya izolyasiya ilə əlaqədar olan amillər
- C) Gərginlik mənbəyi hissələrə toxunma zamanı elektrik zədələnməsi, torpaqlama və ya izolyasiya ilə əlaqədar olan amillər
- D) Müqavimət daşıyan hissələrə toxunma zamanı elektrik zədələnməsi, torpaqlama və ya izolyasiya ilə əlaqədar olan amillər
- E) Cərəyan daşıyan hissələrə toxunma zamanı elektrik zədələnməsi, torpaqlama və ya izolyasiya ilə əlaqədar olan amillər

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Y.R.Abdullayev, Ç.V.Məmmədov, G.S.Kərimzadə. Avtomatikanın idarəetmə elektrik aparatları. Bakı, 2012

95. Aşağıdakılardan hansı verici generator tipli vericilərə aiddir?

- A) Makrodinamik
- B) Mikroelektrik
- C) Ferromaqnit
- D) Termoelektrik
- E) Hidrotermik

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: E.B.İsgəndərzadə, Z.Y.Aslanov. Ölçmə və nəzarətin üsul və vasitələri. Bakı, 2017

96. Avtomatik tənzimləmə sistemi hansı qurğulardan ibarətdir?

- A) Müqayisə elementi, tənzimləyici, icra orqanı, tənzimləmə obyektı, isitmə qurğusu
- B) Müqayisə elementi, tənzimləyici, icra orqanı, tənzimləmə obyektı, yönəltmə qurğusu

- C) Müqayisə elementi, nizamlayıcı, icra orqanı, tənzimləmə obyektı, ölçmə qurğusu
- D) Cəmləmə elementi, tənzimləyici, icra orqanı, tənzimləmə obyektı, ölçmə qurğusu
- E) Müqayisə elementi, tənzimləyici, icra orqanı, tənzimləmə obyektı, ölçmə qurğusu

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: E.B.İsgəndərzadə, Z.Y.Aslanov. Ölçmə və nəzarətin üsul və vasitələri. Bakı, 2017

97. Cərəyan nəyə deyilir?

- A) Yüklü atomların müəyyən istiqamətdə nizamlı hərəkətinə
- B) Yüksüz hissəciklərin müsbətdən mənfiyə istiqamətdə nizamlı hərəkətinə
- C) Yüklü hissəciklərin müəyyən istiqamətdə nizamlı hərəkətinə
- D) Yüklü hissəciklərin mənfidən müsbətə istiqamətdə nizamsız hərəkətinə
- E) Yüklü hissəciklərin fərqli istiqamətdə hərəkətinə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Z.İ.Kazımzadə. Elektrotexnikanın nəzəri əsasları. Bakı, 2010

98. Cərəyan ötürücüsünün rəngi dəyişdikdə nə edilir?

- A) İşə qoşulur
- B) İşdən açılır
- C) İş davam edilir
- D) Ventilyasiya verilir
- E) Rəhbərliyə bildirilir

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Elektrik enerjisindən istifadə qaydaları. №18. 02.02.2005

99. Cərəyan relələrinin işi nədir?

- A) Cərəyanın ötürmək
- B) Cərəyanın artmasını qeyd etmək

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) Cərəyanın azalmasını qeyd etmək

D) Cərəyanın şiddətini qeyd etmək

E) Cərəyanın tezliyini qeyd etmək

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Z.İ.Kazımzadə. Elektrotexnikanın nəzəri əsasları. Bakı, 2010

100. Cərəyan şiddətini ölçən cihaz hansıdır?

A) Voltmetr

B) Barometr

C) Manometr

D) Ampermetr

E) Kompas

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Z.İ.Kazımzadə. Elektrotexnikanın nəzəri əsasları. Bakı, 2010

101. Dielektrik əlcəklərin istifadəsinə hansı hərifi markirovkası ilə icazə verilir?

A) E

B) İ

C) C

D) M

E) W

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: A.M.Hüseynov, C.O.Orucov. Elektroenergetikada əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası. Bakı, 2012

102. Elektromaqnit nəyə deyilir?

A) Mis içliyi olan selonoidə

- B) Ebonit içliyi olan selonoidə
- C) Polad içliyi olan selonoidə
- D) Taxta içliyi olan selonoidə
- E) Alüminum içliyi olan selonoidə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: E.H.Rəhimova. Elektrotexnikanın əsasları. Bakı, 2013

103. Ən sadə elektrik dövrəsinin tərkibi nədən ibarətdir?

- A) Mühərrikdən, qəbuledicidən və birləşdirici naqillərdən
- B) Mənbədən, işlədicilərdən və qəbuledicidən naqillərdən
- C) Mənbədən, işlədicilərdən və birləşdirici naqillərdən
- D) Məftillərdən, nizamlayıcıdan və birləşdirici naqillərdən
- E) Mənbədən, qoruyucudan və ötürücü naqillərdən

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: E.H.Rəhimova. Elektrotexnikanın əsasları. Bakı, 2013

104. Generatorun iş prinsipi hansı qanunauyğunluğa əsaslanır?

- A) Faradeyin elektromaqnit müqavimət qanununa
- B) Papovun elektromaqnit ötürücülük qanununa
- C) Faradeyin elektromaqnit kommutasiya qanununa
- D) Faradeyin elektromaqnit induksiya qanununa
- E) Faradeyin elektrik induksiya qanununa

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: M.Əliyev, Q.İ.Abbasov. Avtomatikanın əsasları. Gəncə, 2008

105. Gərginlik nədir?

- A) Elektrik sahəsinin iki nöqtəsi arasındakı potensiallar fərqidir

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- B) Elektrik sahəsinin üç nöqtəsi arasındakı müqavimətlər fərqi
- C) Elektrik sahəsinin iki nöqtəsi arasındakı cərəyanın cəmidir
- D) Elektrik sahəsinin iki nöqtəsi arasındakı hasilidir
- E) Elektrik sahəsinin iki nöqtəsi arasındakı cərəyanlar fərqi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Z.İ.Kazımzadə. Elektrotexnikanın nəzəri əsasları. Bakı, 2010

106. Gərginlik transformatorları hansı rejimə yaxın rejimdə işləyirlər?

- A) Yüklü işləmə
- B) Yüksüz işləmə
- C) Sabit işləmə
- D) Aktiv işləmə
- E) Passiv işləmə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: S.C.Osmanov. Elektrik maşınları. Bakı, 2013

107. İldırım ötürücüsü nədir?

- A) Metal konstruksiyalı karkasdan ibarət, etibarlı torpaqlanmış, ildırım kanalını özlərinə cəlb edib saxlayan konstruksiya
- B) Dielektrik konstruksiyalı çubuqlardan ibarət, etibarlı torpaqlanmış, ildırım kanalını özlərindən uzaqlaşdıran konstruksiya
- C) Metal konstruksiyalı çubuqlardan ibarət, etibarlı torpaqlanmış, ildırım kanalını özlərinə cəlb edən konstruksiya
- D) Metal konstruksiyalı çubuqlardan ibarət, etibarlı bərkidilmiş, ildırım kanalını mənbəyə ötürən konstruksiya
- E) Metal və plastik konstruksiyalı çubuqlardan ibarət, etibarlı torpaqlanmış, ildırım kanalını işlədiciyə edən konstruksiya

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: M.Əliyev, Q.İ.Abbasov.Avtomatikanın əsasları. Gəncə, 2008

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

108. İnduksiya çevriciləri ilə hansı kəmiyyət ölçülür?

- A) Yerdəyişmə, cərəyan, təcil
- B) Yerdəyişmə, sürət, gərginlik
- C) Yerdəyişmə, sürət, təcil
- D) Yerdəyişmə, güc, təcil
- E) Yerdəyişmə, sürət, müqavimət

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: E.B.İsgəndərzadə, Z.Y.Aslanov. Ölçmə və nəzarətin üsul və vasitələri. Bakı, 2017

109. İnduktivlik nəyə deyilir?

- A) İki sıxacı olan elə dövrə elementidir ki, maqnit sahəsi enerjisini tənzimləyə bilmir
- B) Dörd sıxacı olan elə dövrə elementidir ki, maqnit sahəsi enerjisini itirə bilir
- C) İki sıxacı olan elə dövrə elementidir ki, maqnit sahəsi enerjisini toplaya bilir
- D) Üç sıxacı olan elə dövrə qurğusudur ki, maqnit sahəsi enerjisini qəbul edə bilir
- E) Bir sıxacı olan elə dövrə elementidir ki, maqnit sahəsi enerjisini yüksəldə bilir

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Z.İ.Kazımzadə. Elektrotexnikanın nəzəri əsasları. Bakı, 2010

110. İzolyasiyası uzun müddət elektrik qurğusunun işçi gərginliyinə davam gətirən və gərginlik altında olan cərəyandaşıyan hissələrdə işləməyə imkan verən mühafizə vasitəsi necə adlanır?

- A) Əlavə mühafizə vasitəsi
- B) Stasionar mühafizə vasitəsi
- C) Daimi mühafizə vasitəsi
- D) Köməkçi mühafizə vasitəsi
- E) Əsas mühafizə vasitəsi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: A.M.Hüseynov, C.O.Orucov. Elektroenergetikada əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası. Bakı, 2012

111. Kabel xətlərinə növbədənənar nə vaxt baxış keçirilir?

- A) Daşqın dövründə, şikayətdən sonra, rele mühafizəsi açıldıqda
- B) Daşqın dövründə, leysandan sonra, xətt qırıldıqda açıldıqda
- C) Daşqın dövründə, leysandan sonra, rele mühafizəsi açıldıqda
- D) Yay mövsümündə, leysandan sonra, rele mühafizəsi açıldıqda
- E) Qış mövsümündə, leysandan sonra, rele mühafizəsi açıldıqda

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Elektrik enerjisindən istifadə qaydaları. №18. 02.02.2005

112. Müqavimət prosesi hansıdır?

- A) Sıxacı olmayan dövrə elementi olub, onda elektrik enerjisi udulur
- B) İki sıxacı olan dövrə elementi olub, onda elektrik enerjisi udulur
- C) Dörd sıxacı olan dövrə qurğusu olub, onda elektrik enerjisi ötürülür
- D) İki sıxacı olan dövrə elementi olub, onda elektrik enerjisi itirilir
- E) Üç sıxacı olan dövrə elementi olub, onda elektrik enerjisi tənzimlənir

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Z.İ.Kazımzadə. Elektrotexnikanın nəzəri əsasları. Bakı, 2010

113. Müqaviməti ölçən cihaz hansıdır?

- A) Termometr
- B) Ampermetr
- C) Manometr
- D) Ommetr

E) Voltmetr

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Z.İ.Kazımzadə. Elektrotexnikanın nəzəri əsasları. Bakı, 2010

114. Neytral elektromaqnit relesi dəyişən cərəyan dövrəsinə qoşulduqda nə baş verir?

A) Zəif işləyir

B) Fasiləsiz işləyir

C) Fasilələrlə işləyir

D) Uğultu ilə işləyir

E) Sabit işləyir

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: E.B.İsgəndərzadə, Z.Y.Aslanov. Ölçmə və nəzarətin üsul və vasitələri. Bakı, 2017

115. Ölçülən kəmiyyətin əsl qiymətinə ən yaxın olan hansı qiymət hesab edilir?

A) Ölçmə nəticələrinin aşağı hesabi qiyməti

B) Ölçmə nəticələrinin yuxarı hesabi qiyməti

C) Ölçmə nəticələrinin nisbi hesabi qiyməti

D) Ölçmə nəticələrinin orta hesabi qiyməti

E) Ölçmə nəticələrinin xətalı hesabi qiyməti

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: E.B.İsgəndərzadə, Z.Y.Aslanov. Ölçmə və nəzarətin üsul və vasitələri. Bakı, 2017

116. Sabit cərəyan körpü sxemlərindən hansı parametri ölçmək üçün istifadə olunur?

A) Məlum müqaviməti

B) Naməlum müqaviməti

C) Naməlum gücü

D) Naməlum cərəyanı

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) Naməlum tezliyi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: E.B.İsgəndərzadə, Z.Y.Aslanov. Ölçmə və nəzarətin üsul və vasitələri. Bakı, 2017

117. Torpaqlayıcı bıçaqların intiqallarının dəstəkləri və bıçaqlar hansı rənglə boyanmalıdır?

- A) Dəstəklər sarı, bıçaqlar qar
- B) Dəstəklər qırmızı, bıçaqlar yaşıl
- C) Dəstəklər qırmızı, bıçaqlar sarı
- D) Dəstəklər qırmızı, bıçaqlar qar
- E) Dəstəklər göy, bıçaqlar qar

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Elektrik enerjisindən istifadə qaydaları. №18. 02.02.2005

118. Verilən gərginlikdə mühafizəni təmin etmir, lakin əsas mühafizə vasitələrini tamamlayan mühafizə vasitəsi necə adlanır?

- A) Əsas mühafizə vasitələri
- B) Stasionar mühafizə vasitələri
- C) Əlavə mühafizə vasitələri
- D) Daimi mühafizə vasitələri
- E) Köməkçi mühafizə vasitələri

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: A.M.Hüseynov, C.O.Orucov. Elektroenergetikada əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası. Bakı, 2012

119. Volt-Amper xarakteristikası nəyi xarakterizə edir?

- A) Gərginliyin cərəyanı nizamlamasının diferensial xarakteristikası
- B) Gərginliyin cərəyanı tənzimləməsinin funksional xarakteristikası

- C) Gərginliyin cərəyandan fərqlənməsinin diferensial xarakteristikası
- D) Gərginliyin cərəyandan seçilməsinin funksional xarakteristikası
- E) Gərginliyin cərəyandan asılılığının funksional xarakteristikası

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Z.İ.Kazımzadə. Elektrotexnikanın nəzəri əsasları. Bakı, 2010

120. 1 kV-dan artıq gərginlikdə istifadə olunan yağ və hava elektrik açarlarında yağ və havadan nə üçün istifadə olunur?

- A) Elektrik qövsünü tez söndürmək üçün
- B) Qövsdən qorunmaq üçün
- C) Avadnlığı qorumaq üçün
- D) Qısa qapanmadan qorunma üçün
- E) Partlayışdan mühafizə üçün

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: T.B.Qurbanov. Elektrotexnika. Bakı, 2005

121. 10 kV gərginlik sinifinə aid olan izolyatorlar üçün nəzərdə tutulan farfor izolyasiyalarının sınaq gərginliyi nə qədərdir?

- A) 36 kV
- B) 60 kV
- C) 35 kV
- D) 42 kV
- E) 18 kV

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Ə.Ə.Fiqarov. Elektrik qurğularının istismarında elektrik təhlükəsizliyi üzrə I-V qruplar üçün nümunəvi məlumatlar toplusu.

122. Avadanlığın, adi şəraitdə gərginlik altında olmayan lakin elektrik qurğularının izolyasiyasının pozulması nəticəsində gərginlik altına düşə bilən metal hissələrinin bilərəkdən torpaqlanmasına nə deyilir?

- A) Toxunma astanası
- B) Hissetmə astanası
- C) Zədələnmə astanası
- D) Mühafizə sınıflaması
- E) Mühafizə torpaqlanması

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Ə.Ə.Fiqarov. Elektrik qurğularının istismarında elektrik təhlükəsizliyi üzrə I-V qruplar üçün nümunəvi məlumatlar toplusu.

123. birfazlı və üç fazlı elektrik dövrələrində yaranan enerjini ölçən sayğaclar kimi istifadə olunan cihazlar hansı ölçü cihazlarıdır?

- A) Voltmetr
- B) Nyutonmetr
- C) Taxometr
- D) Ferrodinamik ölçü cihazı
- E) İnduksiyon ölçü cihazları

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: T.B.Qurbanov. Elektrotexnika. Bakı, 2005

124. Cərəyanı ölçmək üçün Ampermetr elektrik dövrəsinə necə qoşulur?

- A) Şuntlu
- B) Paralel
- C) Ardıcıl
- D) Simmetrik
- E) Taxometrik

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: T.B.Qurbanov. Elektrotexnika. Bakı, 2005

125. Dəyişən cərəyan generatoru və transformator nə zaman ixtira edilmişdir?

A) 1875

B) 1860

C) 1888

D) 1870

E) 1876

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: T.B.Qurbanov. Elektrotexnika. Bakı, 2005

126. Dəyişən cərəyanlı elektrik dövrlərində elektrik enerjisini ölçmək üçün hansı sayğaqlardan istifadə olunur?

A) Aktiv sayğaqlardan

B) Rəqəmsal sayğaqlardan

C) Taxometrik sayğaqlardan

D) Reaktiv sayğaqlardan

E) İnduksiyon sayğaqlardan

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: T.B.Qurbanov. Elektrotexnika. Bakı, 2005

127. Elektrik dövrlərini hesabladıqda, budaqlarda yaranan cərəyanla, elektrik hərəkət qüvvələri və elementlərdəki gərginliklər arasındakı asılılıqlar hansı qanuna görə hesablanır?

A) Nyuton qanununa görə

B) Cərəyanın qiymətinə görə

C) Kirxhof qanununa görə

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) Faradey qanununa görə

E) Om qanununa görə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: T.B.Qurbanov. Elektrotexnika. Bakı, 2005

128. Elektrik dövrəsi neçə cür olur?

A) 6

B) 3

C) 5

D) 4

E) 2

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: T.B.Qurbanov. Elektrotexnika. Bakı, 2005

129. Elektrik dövrəsinin əsas elementləri hansılardır?

A) Paylayıcı qurğu, Paylayıcı lövhə, Transformator

B) Ampermert, Naqıl, Mənbə

C) Voltmetr, Mənbə, Ayırıcı

D) Mənbə, İşlədici, Əlaqələndirici naqıl

E) Yüksək gərginlikli yuva, Şin körpüsü

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: T.B.Qurbanov. Elektrotexnika. Bakı, 2005

130. Elektrik dövrəsinin əsas qanunları hansı qanunlardır?

A) Nyuton qanunu

B) Ampermer qanunu

C) Om qanunu, Kirxhof qanunu

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) Faradey qanunu

E) Coul qanunu

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: T.B.Qurbanov. Elektrotexnika. Bakı, 2005

131. Elektrik enejisini bir kəmiyyətdən başqa kəmiyyətə çevirən və paylaşdırmağa xidmət edən və transformatorlardan və başqa enerji cevricilərindən (paylayıcı) ibarət yardımçı qurğuya nə deyilir?

A) Transformator qurğusu

B) Komplekt transformator

C) Yarımstansiya

D) Transformator

E) Operator binası

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Ə.Ə.Fiqarov. Elektrik qurğularının istismarında elektrik təhlükəsizliyi üzrə I-V qruplar üçün nümunəvi məlumatlar toplusu.

132. Elektrik enerjisi işlədicidə (mühərrikdə) hansı enerjiyə çevirilir?

A) Dinamiki

B) Kimyəvi

C) Mexaniki

D) İstilik

E) Potensial

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: T.B.Qurbanov. Elektrotexnika. Bakı, 2005

133. Elektrik enerjisini stansiyadan toplu şəkildə alan istehlakçılara (tələbatçılara – şəhər, kənd rayonu, iri istehsal müəssisələri və s.) tranzit ötürülməsini təmin edən yüksəldici və alçaldıcı Yarımstansiyaları olan xətlərə nə deyilir?

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- A) Paylayıcı qurğu
- B) Elektrik veriliş xətti
- C) Elektrik istehlakşısı
- D) Elektrik şəbəkəsi
- E) Elektrik ötürülməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Ə.Paşayev. Sistem şəbəkə. Bakı, 2009

134. Elektrik enerjisinin alınması və istifadə edilməsi ilə məşğul olan elmi –texniki sahəyə nə deyilir?

- A) Elektrotexnika
- B) Elektrodinamika
- C) Elektromexanika
- D) Energetika
- E) Telemexanika

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: T.B.Qurbanov. Elektrotexnika. Bakı, 2005

135. Elektrik enerjisinin əsas xüsusiyyəti nədən ibarətdir?

- A) Sənayedə istifadəsi
- B) Asanlıqla digər enerji növünə çevrilmə
- C) Tətbiq sahələrinin çoxluğu
- D) Uzaqdan idarə olunması
- E) Enerjinin alınması asandır

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: T.B.Qurbanov. Elektrotexnika. Bakı, 2005

136. Elektrik qurğularında və avadanlıqlarında müqaviməti ölçmək üçün istifadə edilən cihaza nə deyilir?

- A) Voltmetr
- B) Ampermetr-Voltmetr
- C) Ommetr
- D) Ampermetr
- E) Taxometr

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: T.B.Qurbanov. Elektrotexnika. Bakı, 2005

137. Elektrik şəbəkəsində dövrə elementlərinin parametrlərini ölçmək üçün hansı cihazlardan istifadə olunur?

- A) Ampermetr-Ommetrdən
- B) Ommetrdən
- C) Taxometr-Voltmetrdən
- D) Ampermetr –Taxometrdən
- E) Ampermetr-Voltmetrdən

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: T.B.Qurbanov. Elektrotexnika. Bakı, 2005

138. Elektrik qurğu və avadanlıqlarında ölçülən kəmiyyətlərin qiymətləri necə təsvir edilir?

- A) Analoq və rəqəmsal
- B) Analoq və Statik
- C) Rəqəmsal və dinamik
- D) Rəqəmsal və əqrəbli
- E) Rəqəmsal və statik

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: T.B.Qurbanov. Elektrotexnika. Bakı, 2005

139. İkidən artıq düyün nöqtəsi ətrafında birləşən aktiv və passiv budaqlardan ibarət olan elektrik dövrəsinə hansı elektrik dövrəsi deyilir?

- A) Budaqlanan elektrik dövrəsi
- B) Passiv elektrik dövrəsi
- C) Aktiv elektrik dövrəsi
- D) Paralel elektrik dövrəsi
- E) Xətti elektrik dövrəsi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: T.B.Qurbanov. Elektrotexnika. Bakı, 2005

140. İnsana elektrik enerjisinin təhlükəli potensiallar zonasında olduqda təsir edən gərginliyə nə deyilir?

- A) Toxunma gərginliyi
- B) Addım gərginliyi
- C) Yüksək gərginlik
- D) Alçaq gərginlik
- E) Potensial təhlükə gərginliyi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Ə.Ə.Fiqarov. Elektrik qurğularının istismarında elektrik təhlükəsizliyi üzrə I-V qruplar üçün nümunəvi məlumatlar toplusu.

141. İnsanın elektrik qurğularındakı nasazlıq səbəbindən cərəyan sızması zamanı gərginlik altında yerləşən elektrik avadanlığının metal gövdəsinə toxunmasına nə deyilir?

- A) Mühafizə gərginliyi
- B) Təhlükəli gərginlik
- C) Toxunma gərginliyi

D) İzolyasiya gərginliyi

E) Addım gərginliyi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Ə.Ə.Fiqarov. Elektrik qurğularının istismarında elektrik təhlükəsizliyi üzrə I-V qruplar üçün nümunəvi məlumatlar toplusu.

142. İstehsalatda və məişətdə sabit cərəyanları, gərginlikləri ölçmək üçün və həmçinin müqaviməti ölçən cihazlar və qalvanometrələr kimi istifadə edilə ölçü cihazına nə deyilir?

A) Elektromaqnit ölçü cihazı

B) Elektrodinamiki ölçü cihazı

C) Dinamometrik ölçü cihazı

D) Statik ölçü cihazı

E) Maqnitoelektrik cihazı

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: T.B.Qurbanov. Elektrotexnika. Bakı, 2005

143. Kirxhof qanununa görə düyün nöqtəsində birləşən budaqlarda yaranan cərəyanların cəmi neçə olur?

A) 180-ə bərabər olur

B) 360-a bərabər olur

C) 90-a bərabər olur

D) 120-yə bərabər olun

E) 0-a bərabər olur

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: T.B.Qurbanov. Elektrotexnika. Bakı, 2005

144. Mənbəyin daxilində vahid elektrik miqdarının aldığı xarici enerjiyə(mexaniki,istilik,kimyəvi və.s) nə deyilir?

- A) Enerji çevirilməsi
- B) Keçid prosesi
- C) İstilik enerjisi
- D) Elektrik hərəkət qüvvəsi
- E) Mexaniki enerji

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: T.B.Qurbanov. Elektrotexnika. Bakı, 2005

145. Metal (volfram) telli elektrik lampalarından ilk dəfə nə zaman istifadə olunub?

- A) 1905
- B) 1875
- C) 1872
- D) 1873
- E) 1880

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: T.B.Qurbanov. Elektrotexnika. Bakı, 2005

146. Neft çənləri, qaz anbarları, sefparatorlar və tək yerləşən çənlər ildırımın zərbəsindən, elektrostatik və elektromaqnit induksiyadan nə ilə qorunmalıdır?

- A) Elektrostatik boşaldıcı ilə mühafizə olunmalıdır
- B) Elektromaqnit boşaldıcı ilə mühafizə olunmalıdır
- C) Torpaqlama qurğusu ilə mühafizə olunmalıdır
- D) İldırımötürücü qurğularla mühafizə olunmalıdır
- E) Boşaldıcı reaktorlarla mühafizə olunmalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Magistral neft kəmərlərinin istismarında texniki təhlükəsizlik qaydaları.
(AzDƏMTTETİ)

147. Neytral izoləedilmiş şəbəkədə izolyasiyanın müqavimətinə ən sadə halda hansı cihazların köməyi ilə fasiləsiz nəzarət etmək olar?

- A) Üç voltmetrin
- B) Üç ampermetrin
- C) Üç vattmetrin
- D) Üç ommetrin
- E) Bir ampermetr və iki voltmetrin

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: A.M.Hüseynov, C.O.Orucov. Elektroenergetikada əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası. Bakı, 2012

148. Omik müqavimətlə xarakterizə edilən dövrə elementinə nə deyilir?

- A) Baza
- B) Rezistor
- C) Tranzistor
- D) Emittor
- E) Kollektor

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: T.B.Qurbanov. Elektrotexnika. Bakı, 2005

149. Qapalı elektrik dövrəsinə nə deyilir?

- A) Qapalı dövrə
- B) Kontur
- C) Budaq
- D) Əlaqələndirici
- E) Düyün nöqtəsi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: T.B.Qurbanov. Elektrotexnika. Bakı, 2005

150. Qiyməti və istiqaməti zamandan aslı olmayan elektrik cərəyanına nə deyilir?

- A) Sabit cərəyan
- B) Dəyişən cərəyan
- C) Dövrə cərəyanı
- D) Mənbə cərəyanı
- E) Termo elektriki cərəyan

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: T.B.Qurbanov. Elektrotexnika. Bakı, 2005

151. Rezistorun sıxacları arasındakı gərginliklə cərəyan arasındakı asılılığa nə deyilir?

- A) Elektrik itkisi
- B) Keçid prosesi
- C) Mənbə xarakteristikası
- D) Volt-Amper xarakteristikası
- E) Enerji çevirilməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: T.B.Qurbanov. Elektrotexnika. Bakı, 2005

152. Sabit cərəyan enerji mənbəyindən, işlədicidən və əlaqələndirici naqıldən ibarət olan qapalı kontura hansı elektrik dövrəsi deyilir?

- A) Dəyişən cərəyan elektrik dövrəsi
- B) Sabit cərəyan elektrik dövrəsi
- C) Elektrik dövrəsi
- D) Qapalı elektrik dövrəsi

E) Sadə elektrik dövrəsi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: T.B.Qurbanov. Elektrotexnika. Bakı, 2005

153. Tam dövrə üçün mənbədə, işlədicidə və naqildə yaranan cərəyan mənbəyin elektrik hərəkət qüvvəsi ilə düz, dövrənin tam müqaviməti ilə tərs mütənəsiblik hansı elektrik dövrə qanunudur?

A) Nyuton qanunu

B) Ampermer qanunu

C) Kirxhof qanunu

D) Faradey qanunu

E) Om qanunu

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: T.B.Qurbanov. Elektrotexnika. Bakı, 2005

154. Tərpənməz sarğac və ox üzərində bərkidilmiş hərəkət edən polad nüvədən, eləcə də ox üzərində yerləşmiş əqrəbdən, spiralvari yaydan və sakitləşdiricidən ibarət olan elektrik ölçü cihazı necə adlanır?

A) Elektromaqnit ölçü cihazı

B) Elektrostatik ölçü cihazı

C) Elektrodinamik ölçü cihazı

D) Maqnetrik ölçü cihazı

E) Nüvəli ölçü cihazı

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: T.B.Qurbanov. Elektrotexnika. Bakı, 2005

155. Toxunma gərginliyindən və addım gərginliyindən mühafizə olunması hansı mühafizə vasitələri ilə aparılır?

A) Köməkçi mühafizə vasitələri ilə

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- B) Əsas mühafizə vasitələri ilə
- C) Gəzdirilən mühafizə vasitələri ilə
- D) Əlavə mühafizə vasitələri ilə
- E) Stasionar mühafizə vasitələri ilə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: A.M.Hüseynov, C.O.Orucov. Elektroenergetikada əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası. Bakı, 2012

156. Üçfazlı transformator neçənci ildə ixtira edilmişdir?

- A) 1889
- B) 1886
- C) 1900
- D) 1901
- E) 1903

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: T.B.Qurbanov. Elektrotexnika. Bakı, 2005

157. "Gövdəyə qısa qapanma" nə deməkdir?

- A) Elektrik avadanlığının gərginlik altında olan hissəsinin və elektrik mühərrikinin torpaqlanması
- B) Elektrik avadanlığının gərginlik altında olan hissəsinin təsadüfən yerlə qısa qapanması
- C) Elektrik avadanlığının gərginlik altında olan hissəsinin təsadüfən həmin avadanlığın normal vəziyyətdə gərginlik altında olmayan hissəsinə birləşməsi
- D) Elektrik avadanlığının gərginlik altında olan hissəsinin və relələrin torpaqlanması
- E) Maqnit buraxıcısının və relələrin yerlə torpaqlanması

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: S.C.Osmanov. Elektrik maşınları. Bakı, 2013

158. 1000 Volta qədər olan elektrik qurğularında istifadə edilən dielektrik əlcəklər hansı növ mühafizə vasitələrinə aiddir?

- A) Əlavə mühafizə vasitələrinə
- B) Əsas mühafizə vasitələrinə
- C) Yardımçı mühafizə vasitələrinə
- D) Müvəqqəti mühafizə vasitələrinə
- E) Qoruyucu mühafizə vasitələrinə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm aspektlər. AzDƏMTTETİ. Bakı, 2014

159. Avadanlığın yerlə birləşdirilməsinin mahiyyəti nədən ibarətdir?

- A) Cərəyanın sabit saxlanmasıdır
- B) Cərəyan şiddətinin artırılmasıdır
- C) İnsanı cərəyanın təsirindən mühafizə etməkdir
- D) Avadanlığın işləməsini təmin etməkdir
- E) Avadanlığı dayandırmaqdır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm aspektlər. AzDƏMTTETİ. Bakı, 2014

160. Cərəyan keçən zaman elektromaqnit enerjisinin istiliyə çevrilməsi prosesini əmələ gətirən ideallaşdırılmış dövrə elementi necə adlanır?

- A) Kondensator
- B) Müqavimət
- C) İnduktivlik
- D) Transformator
- E) Drossel

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: V.İ.Nəsirov, S.A.Səmədov. Elektrik dövrələrinin nəzəri əsasları. Bakı, 2015

161. Cərəyanın hansı qiyməti insan üçün öldürücü hesab olunur?

- A) 50 Hs-lik dəyişən cərəyan üçün 10 mA, sabit cərəyan üçün 30 mA
- B) 50 Hs-lik dəyişən cərəyan üçün 100 mA, sabit cərəyan üçün 300 mA
- C) 50 Hs-lik dəyişən cərəyan üçün 1 mA, sabit cərəyan üçün 30 mA
- D) 50 Hs-lik dəyişən cərəyan üçün 10 mA, sabit cərəyan üçün 300 mA
- E) 50 Hs-lik dəyişən cərəyan üçün 100 mA, sabit cərəyan üçün 30 mA

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Z.H.Hüseynova. Bədbəxt hadisələr və fəvqəladə vəziyyət zamanı ilk tibbi yardım. Bakı, 2008

162. Dəyişən cərəyanın çeviricisi necə adlanır?

- A) Transformator
- B) Stabilizator
- C) Tiristordan
- D) Tranzistor
- E) Ferromaqnit

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: В.В.Афонин. Электрические системы и сети. ТГТУ, 2013

163. Dəyişən cərəyanın üçfazlı dövrəsində xətt gərginliyi nəyə deyilir?

- A) Fazanın başlanğıcları arasındakı gərginliyə
- B) Faza və torpaqlayıcı arasındakı gərginliyə
- C) İki xətt naqili arasında qalan gərginliyə
- D) Faza və neytral xətt arasındakı gərginliyə

E) Fazanın sonluqları arasındakı gərginliyə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: R.Z.Kazımzadə, C.S.Əsgərov. Elektrotexnika, radiotexnika və elektronika. Bakı, 2013

164. Elektrik cərəyanı hansı zədələnmələri törədə bilər?

- A) Yüngül zədələnmə
- B) Xarici və daxili orqan zədələnmələri
- C) Orta və ağır zədələnmələr
- D) Ağır qanaxmalı zədələnmələr
- E) Yüngül qanaxmasız zədələnmələr

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Z.H.Hüseynova. Bədbəxt hadisələr və fəvqəladə vəziyyət zamanı ilk tibbi yardım. Bakı, 2008

165. Elektrik cərəyanı ilə güclü qıcıqlanarkən orqanizmin əsəb sisteminin özünəməxsus reaksiyasına nə deyilir?

- A) Kliniki ölüm
- B) Elektrik şoku
- C) Elektrik zərbəsi
- D) Elektrik travması
- E) Elektrooftalmiya

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: A.M.Hüseynov, C.O.Orucov. Elektroenergetikada əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası. Bakı, 2012

166. Elektrik dövrəsinə eyni müqavimətə malik olan iki işlədic paraleli qoşularsa, ümumi müqavimət necə dəyişər?

- A) Üç dəfə artar

B) İki dəfə azalar

C) İki dəfə artar

D) Dörd dəfə azalar

E) Üç dəfə azalar

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: S.C.Osmanov. Elektrik maşınları. Bakı, 2013

167. Elektrik dövrəsinin müqaviməti iki dəfə artarsa, cərəyan şiddəti necə dəyişər?

A) İki dəfə artar

B) Üç dəfə artar

C) Üç dəfə azalar

D) İki dəfə azalar

E) Dörd dəfə azalar

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: S.C.Osmanov. Elektrik maşınları. Bakı, 2013

168. Elektrik dövrələrində elementlər necə göstərilir?

A) Qiymətlərinə görə

B) Ölçülərinə görə

C) Şərti işarələrə görə

D) Gərginliklərinə görə

E) İş prinsipinə görə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: V.İ.Nəsirov, S.A.Səmədov. Elektrik dövrələrinin nəzəri əsasları. Bakı, 2015

169. Elektrik dövrəsi ən sadə formada nədən ibarətdir?

A) Generator, transformator və birləşdirici naqillərdən

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- B) Mənbə, işlədicilər və birləşdirici naqillərdən
- C) Mənbə, aktiv müqavimət və işlədicilərdən
- D) Generator, transformator və işlədicilərdən
- E) Generator, birləşdirici naqillər və açardan

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: V.İ.Nəsirov, S.A.Səmədov. Elektrik dövrələrinin nəzəri əsasları. Bakı, 2015

170. Elektrik dövrəsi nəyə deyilir?

- A) Elektrik qurğularında elementlərin birləşmə sxeminə
- B) Elektrik enerjisinin mənbədən işlədicilərə ötürülməsi yollarına
- C) Enerjisinin mənbədən işlədicilərə ötürülməsinə imkan verən qurğuya
- D) Enerji mənbəyi, işlədici elementə
- E) Elektrik qurğularında elementlərin eskiz sxeminə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: V.İ.Nəsirov, S.A.Səmədov. Elektrik dövrələrinin nəzəri əsasları. Bakı, 2015

171. Elektrik dövrəsi sadə formada necə adlanır?

- A) Kaskad
- B) Sxem
- C) Dövrə
- D) Qurğu
- E) Elektrik yolu

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: V.İ.Nəsirov, S.A.Səmədov. Elektrik dövrələrinin nəzəri əsasları. Bakı, 2015

172. Elektrik dövrəsində enerjinin mənbədən işlədiciyə ötürülməsini qiymətcə xarakterizə edən fiziki kəmiyyət necə adlanır?

- A) Cərəyan
- B) Tezlik
- C) Faza
- D) Amplituda
- E) Gərginlik

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: V.İ.Nəsirov, S.A.Səmədov. Elektrik dövrələrinin nəzəri əsasları. Bakı, 2015

173. Elektrik naqilindən keçən cərəyan iki dəfə artarsa, ondan ayrılan istilik necə dəyişər?

- A) Cərəyanın artma həddi qədər azalar
- B) Cərəyanın artma həddi qədər artar
- C) Cərəyanın kvadratı qədər artar
- D) Cərəyanın kvadratı qədər azalar
- E) Cərəyanın iki misli qədər azalar

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: V.İ.Nəsirov, S.A.Səmədov. Elektrik dövrələrinin nəzəri əsasları. Bakı, 2015

174. Elektrik qurğuları yerləbirləşdiriciyə necə qoşulur?

- A) Ardıcıl
- B) Qarışıq
- C) Paralel
- D) Üçbucaq
- E) Ulduz

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: E.H.Rəhimova. Elektrotexnikanın əsasları. Bakı, 2013

175. Elektrik qurğularında xətt naqili nəyə deyilir?

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- A) Generator və işlədicilərin fazalarının sonluqlarını birləşdirən naqilə
- B) Generator və işlədicilərin fazalarının ortasını birləşdirən naqilə
- C) Generator və işlədicilərin fazalarının başlanğıclarını birləşdirən naqilə
- D) Neytral xətt ilə işlədicilərin fazalarının sonluqlarını birləşdirən naqilə
- E) Neytral xətt ilə işlədicilərin fazalarının ortasını birləşdirən naqilə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: В.И.Идельчик. Электрические системы и сети. 1989

176. Elektrik qurğularının yerləbirləşdirmə müqavimətinin vaxtaşırı ölçülməsi neçə ildən bir olur?

- A) İldə iki dəfə
- B) İldə bir dəfə
- C) Hər mövsümdə bir dəfə
- D) Yalnız yay aylarında bir dəfə
- E) Yalnız qış aylarında bir dəfə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm aspektlər. AzDƏMTTETİ. Bakı, 2014

177. Enerji mənbəyinin kəmiyyət göstəricisi nədir?

- A) Cərəyan şiddətinin gücü
- B) Gərginliyin gücü
- C) E.h.q və ya dövrənin qütbləri arasındakı gərginlik
- D) Potensiallar fərqi
- E) Maqnit sahəsinin intensivliyi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: R.Z.Kazımzadə, C.S.Əsgərov. Elektrotexnika, radiotexnika və elektronika. Bakı, 2013

178. Faza gərginliyi nəyə deyilir?

- A) Fazanın sonluqları arasındakı gərginliyə
- B) Faza və neytral xətt arasındakı gərginliyə
- C) İki faza arasındakı gərginliyə
- D) Fazanın başlanğıcları arasındakı gərginliyə
- E) Faza və torpaqlayıcı arasındakı gərginliyə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: R.Z.Kazımzadə, C.S.Əsgərov. Elektrotexnika, radiotexnika və elektronika. Bakı, 2013

179. Gərginlik və cərəyanın verilmiş qiymətinə görə müqavimət hansı düsturla hesablanır?

- A) U/I
- B) U^2/R
- C) UI
- D) U/I^2
- E) P/U

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: V.İ.Nəsirov, S.A.Səmədov. Elektrik dövrələrinin nəzəri əsasları. Bakı, 2015

180. Göstərilənlərdən hansı köməkçi yarımstansiyaya uyğundur?

- A) İdarəetmə şkafları
- B) Əsas binanın ərazisində yerləşən idarəetmə şitləri və generatorlar
- C) Əsas binanın ərazisində yerləşən yarımstansiya
- D) Blok şəkilli paylayıcılar
- E) Yerləşdiyi ərazidən asılı olmayaraq enerji təchizatı üçün quraşdırılmış generator sistemi

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: В.И.Идельчик. Электрические системы и сети. 1989

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

181. Hansı hallarda bir vattmetrlə üçfazlı sistemin gücünü ölçmək olar?

- A) Fazalar $\frac{1}{2}$ yükləndikdə
- B) Fazalar 60 faiz yükləndikdə
- C) Fazalar qeyri simmetrik yükləndikdə
- D) Fazalar simmetrik yükləndikdə
- E) Fazalar yüksüz olduqda

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: V.İ.Nəsirov, S.A.Səmədov. Elektrik dövrələrinin nəzəri əsasları. Bakı, 2015

182. Hər hansı bir seksiyada və ya sistemdə olan gərginliyin yerə nəzərən izolyasiyasını təmin edən, sayğacların gərginlik dövrəsini qidalandırmaq üçün istifadə edilən qurğu necə adlanır?

- A) üçfazlı transformator
- B) Gərginlik transformatoru
- C) Cərəyan transformatoru
- D) İmpuls transformatoru
- E) Bir fazlı avtotransformator

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: S.C.Osmanov. Elektrik maşınları. Bakı, 2013

183. İnsan bədənindən cərəyanın keçdiyi ən təhlükəli yer hansıdır?

- A) Əl-bədən, əl-əl
- B) Əl-ayaq, baş-ayaq
- C) Ayaq-bədən, əl-çiyin
- D) Sağ əl-sağ ayaq
- E) Əl-əl, ayaq-ayaq

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Z.H.Hüseynova. Bədbəxt hadisələr və fəvqəladə vəziyyət zamanı ilk tibbi yardım. Bakı, 2008

184. İnsan bədənindən hansı cərəyan keçdikdə o, hiss olunur?

- A) 50 Hs-lik dəyişən cərəyan üçün 0,1 mA, sabit cərəyan üçün 5 mA
- B) 50 Hs-lik dəyişən cərəyan üçün 1 mA, sabit cərəyan üçün 15 mA
- C) 50 Hs-lik dəyişən cərəyan üçün 0,1 mA, sabit cərəyan üçün 0,5 mA
- D) 50 Hs-lik dəyişən cərəyan üçün 1 mA, sabit cərəyan üçün 5 mA
- E) 50 Hs-lik dəyişən cərəyan üçün 10 mA, sabit cərəyan üçün 5 mA

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Z.H.Hüseynova. Bədbəxt hadisələr və fəvqəladə vəziyyət zamanı ilk tibbi yardım. Bakı, 2008

185. İnsan bədəninin müqavimətinin qiyməti neçə Om olur?

- A) 1000 Om
- B) 800 Om
- C) 700 Om
- D) 600 Om
- E) 500 Om

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: В.И.Идельчик. Электрические системы и сети. 1989

186. İşçi torpaqlama nə deməkdir?

- A) Elektrik avadanlığının kabellərinin torpaqlanması
- B) Elektrik avadanlığının naqillərinin torpaqlanması
- C) Elektrik avadanlığının, mexanizmlərin torpaqlanması

D) Relelərin normal işləməsi üçün torpaqlanması

E) Elektrik avadanlığının cərəyankeçirici hissəsinin torpaqlanması

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm aspektlər. AzDƏMTTETİ. Bakı, 2014

187. Metallar hansı əlamətlərinə görə başqa elektrik keçiricilərindən fərqlənirlər?

A) Möhkəmliklərinə görə

B) İonların olmasına görə

C) Sərbəst elektronların olmasına görə

D) İonların elektronlardan çox olmasına görə

E) İonların elektronlardan az olmasına görə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: E.H.Rəhimova. Elektrotexnikanın əsasları. Bakı, 2013

188. Mühafizə vasitələrindən izoləedici ştanqlar və kəlbətinlərin sınaqdan keçirilməsi hansı müddətdən bir aparılır?

A) İldə iki dəfə

B) İki ildə bir dəfə

C) Üç ildə bir dəfə

D) Kvartalda bir dəfə

E) Təsdiq edilmiş qrafiklə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: В.И.Идельчик. Электрические системы и сети. 1989

189. Naqilin en kəsiyinin sahəsi ilə onun keçiriciliyi arasında hansı asılılıq var?

A) Naqilin en kəsik sahəsi artdıqca onun keçiriciliyi azalar

- B) Naqilin en kəsik sahəsi artdıqca onun keçiriciliyi artır
- C) Naqilin en kəsik sahəsi azaldıqca onun keçiriciliyi iki dəfə azalar
- D) Naqilin en kəsik sahəsi artdıqca onun keçiriciliyi iki dəfə azalar
- E) Naqilin en kəsik sahəsi iki dəfə artdıqca onun keçiriciliyi dörd dəfə azalar

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: V.İ.Nəsirov, S.A.Səmədov. Elektrik dövrələrinin nəzəri əsasları. Bakı, 2015

190. Naqilin en kəsiyinin sahəsi ilə onun müqaviməti arasında hansı asılılıq var?

- A) Naqilin en kəsik sahəsi artdıqca onun müqaviməti artar
- B) Naqilin en kəsik sahəsi artdıqca onun müqaviməti azalır
- C) Naqilin en kəsik sahəsi iki dəfə artdıqca onun müqaviməti üç qat artar
- D) Naqilin en kəsik sahəsi üç dəfə artdıqca onun müqaviməti üç qat artar
- E) Naqilin en kəsik sahəsi iki dəfə artdıqca onun müqaviməti üç qat azalar

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Z.İ.Kazımzadə. Elektrotexnikanın nəzəri əsasları. Bakı, 2010

191. Naqilin uclarına tətbiq edilən gərginlik iki dəfə artarsa, ondan ayrılan istilik necə dəyişər?

- A) Gərginliyin artma həddi qədər azalar
- B) Gərginliyin kvadratı qədər artar
- C) Gərginliyin kvadratı qədər azalar
- D) Gərginliyin iki misli qədər azalar
- E) Gərginliyin artma həddi qədər artar

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: В.И.Идельчик. Электрические системы и сети. 1989

192. Neytral xəttəki cərəyan nəyə bərabərdir?

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- A) Hər fazadakı cərəyanların 0,706 nisbətində
- B) Hər fazadakı cərəyanların həndəsi cəminə
- C) Hər fazadakı cərəyanların 1,74 nisbətində
- D) Hər fazadakı cərəyanların cəbri cəminə
- E) Hər fazadakı cərəyanların hasilinə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Z.İ.Kazımzadə. Elektrotexnikanın nəzəri əsasları. Bakı, 2010

193. Sabit cərəyan elektrik maşının əsasını təşkil edən gövdəsi hansı funksiyanı yerinə yetirir?

- A) Maqnitnaqili
- B) Əlavə qütb
- C) Cərəyanlı naqıl
- D) Neytral naqıl
- E) Əsas qütb

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: V.Q.Səttarov. Elektrotexnikanın əsasları. Bakı, 2017

194. Sabit cərəyan dövrəsi nəyə deyilir?

- A) Dövrədə yaradılan elektrik cərəyanının tezlikdən asılı olmayaraq qiymət və istiqamətcə dəyişməz qalmasına
- B) Dövrədə yaradılan elektrik cərəyanının zamandan asılı olmayaraq qiymət və istiqamətcə dəyişməz qalmasına
- C) Dövrədə yaradılan elektrik cərəyanının tezlikdən asılı olmayaraq qiymət və istiqamətcə dəyişməsinə
- D) Dövrədə yaradılan elektrik cərəyanının maqnit selindən asılı olmayaraq qiymət və istiqamətcə dəyişməz qalmasına
- E) Dövrədə yaradılan elektrik cərəyanının maqnit selindən asılı olmayaraq qiymət və istiqamətcə dəyişməsinə

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: R.Z.Kazımzadə, C.S.Əsgərov. Elektrotexnika, radiotexnika və elektronika. Bakı, 2013

195. Sexdaxili yarımstansiya nədir?

- A) Paylama məntəqəsidir
- B) Sənaye binasının daxilində yerləşən idarəetmə şitləri və generatorlardır
- C) Komplekt paylama qurğusudur
- D) Sənaye binasının daxilində yerləşən yarımstansiyadır
- E) Yerləşdiyi ərazidən asılı olmayaraq enerji təchizatı üçün quraşdırılmış paylama şitləridir

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: В.И.Идельчик. Электрические системы и сети. 1989

196. Şunt müqavimətləri hansı cihaza paralel qoşulur?

- A) Voltmetrə
- B) Tezlik ölçənə
- C) Ampermertə
- D) Ommetrə
- E) Faza ölçənə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: R.Z.Kazımzadə, C.S.Əsgərov. Elektrotexnika, radiotexnika və elektronika. Bakı, 2013

197. Təbii torpaqlama qurğusu (elementi) nədir?

- A) Yerlə əlaqədar olan tikililərin xətlərində hazırlanmış torpaqlama qurğusu
- B) Yerlə əlaqədar olan tikililərin kommunikasiya xətlərinin elektrik keçirici hissələrinin torpaqlama məqsədilə istifadə olunması
- C) Yerlə əlaqədar olan tikinti xətlərində hazırlanmış maqnit buraxıcıların gövdəsi
- D) Yerə basdırılmış və maqnit buraxıcısı ilə təhciz olunan xüsusi qurğular

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) Yerlə əlaqədar olan transformatorların torpaqlanması

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: E.H.Rəhimova. Elektrotexnikanın əsasları. Bakı, 2013

198. Tesla beynəlxalq sistemdə hansı fiziki kəmiyyətin vahididir?

A) Maqnit selinin

B) Cərəyan sıxlığının

C) Elektrik hərəkət qüvvəsinin

D) Maqnit induksiyasının

E) Doyma cərəyanının

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: R.Z.Kazımzadə, C.S.Əsgərov. Elektrotexnika, radiotexnika və elektronika. Bakı, 2013

199. Transformatorun (faydalı iş əmsalı 80% olan) birinci dolağındakı gərginlik 125V, ikinci dolaqdakı cərəyan şiddəti 2A, gərginlik isə 200V-dur. Transformatorun birinci dolağındakı cərəyan şiddətini amperlə tapın.

A) 2A

B) 3A

C) 4A

D) 5A

E) 6A

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: E.H.Rəhimova. Elektrotexnikanın əsasları. Bakı, 2013

200. Transformatorun birinci dolağında olan sarğuların ikinci dolağındakı sarğulara nisbəti hansı kəmiyyəti xarakterizə edir?

A) Transformasiya gücünü

B) Transformasiya əmsalını

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- C) Transformatorun itki əmsalını
- D) Transformatorun faydalı iş əmsalını
- E) Transformatorun induksiya əmsalını

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: В.И.Идельчик. Электрические системы и сети. 1989

201. Transformatorun faydalı iş əmsalı 90%, birinci dolağındakı gərginlik 400V, cərəyan şiddəti 4A, ikinci dolaqdakı cərəyan şiddəti isə 2A-dir. İkinci dolağın uclarındakı gərginliyi tapın.

- A) 380V
- B) 220V
- C) 440V
- D) 720V
- E) 120V

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: S.C.Osmanov. Elektrik maşınları. Bakı, 2013

202. Üç fazlı qeyri simmetrik yüklənmələrin gücü necə ölçülür?

- A) Ampermetr və voltmetrlə
- B) Üç vattmetrlə
- C) Bir vattmetrlə
- D) Bir vattmetrlə ölçüb üçə vurulur
- E) Bir vattmetrlə ölçüb $\sqrt{2}$ -yə vurulur

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: V.İ.Nəsirov, S.A.Səmədov. Elektrik dövrələrinin nəzəri əsasları. Bakı, 2015

203. Üçfazlı dəyişən cərəyan dövrəsinin sıfır nöqtəsi ilə fazalar arasında olan gərginlik hansı həddə olur?

A) 380V

B) 320V

C) 250V

D) 220V

E) 110V

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: В.И.Идельчик. Электрические системы и сети. 1989

204. Üçfazlı sistemin ulduz birləşmələrindən hansı gərginliklər alınır?

A) 110V və 220V

B) 115V və 210V

C) 220V və 380V

D) 90V və 220V

E) 110V və 440V

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Z.İ.Kazımzadə. Elektrotexnikanın nəzəri əsasları. Bakı, 2010

205. Ulduz birləşmədə faza xətti ilə neytral xətt arasında qalan gərginlik necə adlanır?

A) Sürüşmə gərginliyi

B) Faza gərginliyi

C) Aktiv gərginlik

D) Reaktiv gərginlik

E) Xətti gərginlik

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Z.İ.Kazımzadə. Elektrotexnikanın nəzəri əsasları. Bakı, 2010

206. Xətt gərginliyi ilə faza gərginliyi arasındakı bucaq sürüşməsi neçə dərəcədir?

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- A) 90 dərəcə
- B) 45 dərəcə
- C) 30 dərəcə
- D) 120 dərəcə
- E) 15 dərəcə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Z.İ.Kazımzadə. Elektrotexnikanın nəzəri əsasları. Bakı, 2010

207. Xətt gərginliyi nəyə əsasən təyin olunur?

- A) Yüklənmə müqavimətinə əsasən
- B) Məlum olan faza gərginliyinə əsasən
- C) Yüklənmə cərəyanına əsasən
- D) Dövrədəki aktiv, reaktiv müqavimətə əsasən
- E) Verilmiş nəzarət lampasına əsasən

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: В.И.Идельчик. Электрические системы и сети. 1989

208. Yerlə qısa qaranma nə deməkdir?

- A) Gövdəyə qısa qaranma
- B) Gərginlik altında olan hissəsinin təsadüfən yerlə birləşməsi
- C) Maqnit buraxıcısının yerlə torpaqlanması
- D) Elektrik mühərrikinin torpaqlanması
- E) İdarə düyməsinin torpaqlanması

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: В.В.Афонин. Электрические системы и сети. ТГТУ, 2013

209. Yüksək gərginlikli şitdə elektrik işləri necə aparılır?

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- A) Dielektrik əlcəklərdə
- B) İzoləedici ayaqaltı üzərində
- C) Dielektrik üst paltarı, dielektrik əlcəklərdə
- D) Dielektrik əlcəklərdə, izoləedici ayaqaltı üzərində
- E) Döşəmə üzərində, elektrik alətlərlə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm aspektlər. AzDƏMTTETİ. Bakı, 2014

210. Odadavamlı yağın sadə analizinin aparılması dövrülüyü hansıdır?

- A) İki ildə bir dəfədən az olmayaraq və avadanlığa tökülməzdən qabaq
- B) Növbə ərzində bir dəfədən az olmayaraq və avadanlığa tökülməzdən qabaq
- C) Sutkada bir dəfədən az olmayaraq və avadanlığa tökülməzdən qabaq
- D) İldə bir dəfədən az olmayaraq və avadanlığa tökülməzdən qabaq
- E) Ayda bir dəfədən az olmayaraq və avadanlığa tökülməzdən qabaq

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: M.Əliyev,Q.İ.Abbasov.Avtomatikanın əsasları.Gəncə, 2008

211. Səs-küydən mühafizə üsulları hansıdır?

- A) Tıxac və kapsullar, qulaqcıqlar
- B) Bioloji və əleyhqaz, qulaqcıqlar
- C) Tıxac və kapsullar, sakitləşdirici tabletlər
- D) Tıxac və kapsullar, xüsusi kostyumlar
- E) Qulaqcıq və kapsullar, qulaqcıqlar

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Y.H.Bünyatov.Əməyin mühafizəsi.Bakı, 2008

212. İstismar prosesində elektrik avadanlıqlarının atmosfer ifrat gərginliklərinin təsiri hansıdır?

- A) İldırım zərbəsinin birbaşa elektrik avadanlıqlarına və xətlərinə təsiri
- B) İldırım zərbəsinin birbaşa mexaniki avadanlıqlarına təsiri
- C) İldırım zərbəsinin birbaşa naqıl xətlərinə təsiri
- D) İldırım zərbəsinin birbaşa şəxsi heyətə təsiri
- E) İldırım zərbəsinin birbaşa elektrik naqillərinə və xətlərinə təsiri

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: M.Əliyev,Q.İ.Abbasov.Avtomatikanın əsasları.Gəncə, 2008

213. 1000 volta qədər olan elektrik qurğularının istismarı zamanı hansı fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə olunur?

- A) Dielektrik əlcək, dielektrik xalça, gərginlik ölçən cihaz, izolyasiyası olan alətlərdən
- B) Dielektrik kostyum, yun xalça, gərginlik ölçən cihaz, izolyasiyası olan alətlərdən
- C) Dielektrik əlcək, dielektrik çəkmələr, gərginlik ölçən cihaz, alətlər
- D) Əleyhqaz, dielektrik xalça, gərginlik ölçən cihaz, izolyasiyası olan alətlərdən
- E) Dielektrik əlcək, mühafizə eynəyi, gərginlik ölçən cihaz, izolyasiyası olan alətlərdən

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Z.İ.Kazımzadə.Elektrotexnikanın nəzəri əsasları. Bakı 2010

214. Tozşəkilli yangınsöndürənlər hansı maddələrin söndürülməsində istifadə olunur?

- A) Maye halında olan müxtəlif maddələrin söndürülməsi üçün
- B) Kimyəvi maddələrin, həmçinin neft məhsullarının söndürülməsi üçün
- C) Bioloji maddələrin və nəqliyyat vasitələrinin söndürülməsi üçün
- D) Yalnız qaz halında olan yangınları və cihazların söndürülməsi üçün
- E) Bütün növ, həmçinin gərginlik altında olan cihazların söndürülməsi üçün

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu №313-İQ
10.06.1997, Yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

215. Karbon qazlı yanğınsöndürənlər hansı maddələrin söndürülməsində istifadə olunur?

A) Bərk və maye yanar maddələrin, həmçinin gərginlik altında olan cihazların söndürülməsi üçün

B) Yağların, həmçinin elektrik cihazlarının söndürülməsi üçün

C) Neft məhsullarının və bərk halında olan yanar maddələrin söndürülməsi üçün

D) Yalnız gərginlik altında olan cihazların və qurğuların söndürülməsi üçün

E) Kimyəvi maddələrin, həmçinin gərginlik altında olan cihazların söndürülməsi üçün

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu №313-İQ
10.06.1997, Yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

216. Sulu yanğınsöndürənlər hansı maddələrin söndürülməsində istifadə olunur?

A) Oduncuqların, həmçinin yanan cihazların söndürülməsi üçün

B) Bərk yanar maddələrin söndürülməsi üçün

C) Maye halında olan maddələrin söndürülməsi üçün

D) Bioloji maddələrin söndürülməsi üçün

E) Yalnız kimyəvi maddələrin söndürülməsi üçün

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu №313-İQ
10.06.1997, Yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

217. Su-köpüklü yanğınsöndürənlər nəyin söndürülməsində istifadə olunur?

A) Bərk və maye yanar maddələrin söndürülməsi üçün

B) Yalnız neft məhsullarının söndürülməsi üçün

C) Bütün növ maddələrin və qurğuların söndürülməsi üçün

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) Bərk yanar konstruksiyaların söndürülməsi üçün

E) Maye yanar konstruksiyaların söndürülməsi üçün

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu №313-İQ 10.06.1997, Yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

218. İşçilərə ilkin təlimatı kim keçir?

A) Əməyin mühafizə şöbəsinin mühəndisi

B) Əməyin mühafizəsi şöbəsinin rəisi

C) Sahə və ya işin rəhbəri

D) Həmkarlar ittifaqı komitəsinin sədri

E) Müəssisənin direktoru

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

219. İşçilərə ilkin təlimat harda keçirilir?

A) Baş mühəndisin yanında

B) İşçinin göndərildiyi sahədə

C) Həmkarlar ittifaqı komitəsində

D) Əməyin mühafizəsi otağında

E) Əməyin mühafizəsi şöbəsinin rəisinin yanında

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

220. İş yerlərində əmək şəraiti dəyişərsə və ya hər hansı bir bədbəxt hadisə baş verərsə bu zaman işçilərə hansı təlimat keçirilməlidir?

A) Təkrar təlimat

- B) İlkin təlimat
- C) Növbədənənar təlimat
- D) Birdəfəlik təlimat
- E) Giriş təlimat

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

221. İş yerində təlimat öz növbəsində hansı təlimatlara bölünür?

- A) İlkin, giriş və növbədənənar
- B) İlkin, vaxtaşırı, növbədənənar və birdəfəlik
- C) Giriş, vaxtaşırı, birdəfəlik və növbədənənar
- D) Giriş, vaxtaşırı və növbədənənar
- E) Giriş, ilkin, vaxtaşırı, birdəfəlik və növbədənənar

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı, 2010. Səh. 456

222. Normal əmək və istirahət rejiminə riayət edilməsinə uyğun 5 günlük iş həftəsində gündəlik normal iş vaxtının müddəti neçə saatdır?

- A) 8 saatdan artıq olmamalıdır
- B) 10 saatdan artıq olmamalıdır
- C) 7 saatdan artıq olmamalıdır
- D) 5 saatdan artıq olmamalıdır
- E) 6 saatdan artıq olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: S.Məmmədov, İ.Cavadova, A.Bəkirov. Əmək münasibətini tənzimləyən sənədlər. Bakı, 2005. Səh. 233

223. Normal əmək və istirahət rejiminə riayət edilməsinə uyğun 5 günlük iş həftəsində həftəlik normal iş vaxtının müddəti neçə saatdır?

- A) 40 saatdan artıq olmamalıdır
- B) 35 saatdan artıq olmamalıdır
- C) 36 saatdan artıq olmamalıdır
- D) 33 saatdan artıq olmamalıdır
- E) 45 saatdan artıq olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: S.Məmmədov, İ.Cavadova, A.Bəkirov. Əmək münasibətini tənzimləyən sənədlər. Bakı, 2005. Səh. 233

224. Təhlükəli və zərərli amillər hansı qruplara bölünür?

- A) Kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
- B) Sosioloji, kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
- C) Bioloji və psixofizioloji
- D) Fiziki və kimyəvi və psixofizioloji
- E) Fiziki, kimyəvi, bioloji və psixofizioloji

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I-cild. Bakı, 2010. Səh. 456

225. İş yerlərində attestasiyanın keçirilməsi neçə müddətdən bir aparılır?

- A) İki ildə bir dəfədən az olmayaraq
- B) Dörd ildə bir dəfədən az olmayaraq
- C) Üç ildə bir dəfədən az olmayaraq
- D) Beş ildə birdəfədən az olmayaraq
- E) İldə bir dəfədən az olmayaraq

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı, 2010. Səh. 456

226. Qadınlar üçün əllə daşınan yüklərin yüklənilib boşaldılması və daşınması zamanı çəkisi maksimum nə qədər olmalıdır ?

- A) 25 kq-dan artıq olmamalıdır
- B) 15 kq-dan artıq olmamalıdır
- C) 30 kq-dan artıq olmamalıdır
- D) 50 kq-dan artıq olmamalıdır
- E) 10 kq-dan artıq olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

227. Əl ilə yüklərin daşınması məsafəsi neçə metrdən artıq olduqda yüklərin daşınmasına icazə verilmir?

- A) 80 metrdən artıq olduqda
- B) 40 metrdən artıq olduqda
- C) 60 metrdən artıq olduqda
- D) 100 metrdən artıq olduqda
- E) 120 metrdən artıq olduqda

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

228. Nə zaman yüklərin yüksəkliyə qaldırılmasına icazə verilir?

- A) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 3 m-dən çox olmadıqda
- B) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunmadıqda və meydançanın hündürlüyü 3 m-dən çox olmadıqda

C) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 4 m-dən çox olmadıqda

D) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunmadıqda və meydançanın hündürlüyü 4 m-dən çox olmadıqda

E) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 5 m-dən çox olmadıqda

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

229. İstehsalat binalarında otaqların tavanı döşəmədən minimum nə qədər məsafədə olmalıdır?

A) 2 metrədən az olmamalıdır

B) 3 metrədən az olmamalıdır

C) 4 metrədən az olmamalıdır

D) 1 metrədən az olmamalıdır

E) 2,5 metrədən az olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi. Məlumat kitabı. Bakı, 2003. Səh. 127

230. Elektrik cərəyanının təsirindən qoruyan mühafizə vasitəsini göstərin?

A) Dezaktivasiya vasitələri

B) Səsboğən

C) İzoləedici örtüklər və qurğular

D) Hermetikləşdirici qurğu

E) İşıq filtrləri

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. II cild. Bakı, 2011. Səh. 500

231. Yer səthindən 2 metrədən yüksəklikdə iş aparılan zaman əsasən nədən istifadə olunmalıdır?

- A) Rezin əlcəkdən
- B) Xüsusi çəkmələrdən
- C) Qulaqcıqdan
- D) Eynəkdən
- E) Qoruyucu kəmərdən

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. II cild. Bakı, 2011. Səh. 500

232. Nəfəs yollarının mühafizəsi üçün hansı mühafizə vasitələrindən istifadə olunur?

- A) Şlanqlı əleyhqazlardan
- B) Süzgəcli əleyhqazlar və qulaqcıqlardan
- C) Süzgəcli, oksigenli əleyhqazlar və dəbilqədən
- D) Resperatorlar, əleyhqazlar və eynəkdən
- E) Resperator və əleyhqazlardan

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm aspektlər. Bakı, 2008

233. Günvurma nə vaxt baş verir?

- A) Günəşli havada gün şüalarının altında olduqda
- B) Yayda kölgəlikdə çox durduqda
- C) İsti otaqda çox qaldıqda
- D) İsti yay fəslində günəşli havada gün şüalarının təsiri altında çox durduqda
- E) Qışda günəşli havada gün şüalarının təsiri altında çox durduqda

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında qanunu Bakı 1999

234. Qapalı sınıqlar zamanı ilk tibbi yardım kimi nə etmək lazımdır?

- A) Sadəcə həkimi gözləmək
- B) Ağrıkəsici dərman vermək və tibb müəssisəsinə çatdırmaq
- C) Şina qoyub tərpnəmz vəziyyətdə saxlamaq, tibb müəssisəsinə çatdırmaq
- D) Təmiz havaya çıxarmaq bintlə sarımaq
- E) Deformasiya uğramış nahiyəni düzləndirib bintlə sarımaq

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Tibb bacısının məlumat kitabı Bakı 2008

235. Bədbəxt hadisə nədir?

- A) Texniki qurğuların dayanması, yaxud nasazlığı
- B) İşçinin və ya işçilərin iş yerlərində aldığı xəsarətdir
- C) Texnoloji rejiminin pozulması
- D) Nəzarət edilə bilməyən partlayış və yanğın
- E) Təhlükəli maddələrin ətraf mühitə yayılması

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Əməyin mühafizəsi və Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunları

236. İstehsalat təhlükəsi və ya zərərli amillərin təsirinin qarşısını alan və ya azaldan vasitələr necə adlanır?

- A) Təhlükəsizlik vasitələri
- B) Mühafizə vasitələri
- C) Kollektiv vasitələri
- D) Xilasetmə vasitələri

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) Xəbərvermə vasitələri

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Əməyin mühafizəsi və Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunları

237. Yanan metalları nə ilə söndürmək olar?

A) Xüsusi təyinatlı tozlarla

B) Ümumi təyinatlı tozlarla

C) Köpüklə

D) Su ilə

E) Buxarla

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu Bakı-1997
Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

238. Gərginlik altında olan avadanlıqlarda baş vermiş yanğını söndürərkən ilk növbədə nə etmək lazımdır?

A) Bölməni hermetikləşdirmək

B) Qəza bölməsini və avadanlıqları cərəyandan ayırmaq

C) Bölməni su ilə doldurmaq

D) Koşma ilə üstünü bağlamaq

E) Bölməni köpüklə doldurmaq

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu Bakı-1997
Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

239. Yanğın həyəcan signalı verilərkən hansı fəaliyyətləri yerinə yetirmək lazımdır?

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- A) İşi dayandırmaq, toplantı məntəqəsinə getmək və növbəti komandanı gözləmək
- B) İşi davam etmək və heyətdən yanğının söndürülməsinə nümayəndə ayırmaq
- C) İşi dayandırmaq, əşyaları götürmək, otaqları bağlayıb ərazini tərk etmək
- D) Bölməni hermetikləşdirmək və sahil yanğınsöndürmə dəstələrini gözləmək
- E) Yanğın yerini axtarmaq və onu söndürməyə başlamaq

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu (Bakı-10.06.1997) Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

240. Süni tənəffüs hansı yollar ilə verilir?

- A) Yalnız ağızdan-ağıza
- B) Yalnız ağızdan-buruna
- C) Ağızdan-ağıza, ağızdan-buruna
- D) Bədəni masaj etməklə
- E) Əl və ayağı hərəkət etdirməklə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm aspektlər. Bakı, 2008

241. Peşə xəstəliyi nədir ?

- A) Əmək qabiliyyətini qismən itirməklə nəticələnən xəstəlik
- B) Əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirməklə nəticələnən xəstəlik
- C) Vəzifəsini yerinə yetirərkən aldığı zərərli amillərin təsirindən yaranmış xəstəlik
- D) Əmək qabiliyyətini tam itirməklə nəticələnən xəstəlik
- E) Əmək qabiliyyətini 3 gündən az olmayaraq itirməklə nəticələnən xəstəlik

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm aspektlər. Bakı, 2008

242. Bədbəxt hadisə baş verən zamanı ilk növbədə iş rəhbərinin vəzifəsi:

- A) Zərərçəkənə heç bir kömək etməməli və rəhbərliyə xəbər verməli
- B) Həmkarlar ittifaqı təşkilatına xəbər verməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmalı
- C) Sanitariya-epidemioloji xidmətinə xəbər verməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmalı
- D) Zərərçəkənə ilk tibbi yardım göstərilməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmasını təşkil etməli və rəhbərliyə xəbər verməli
- E) Müəssisənin rəhbərliyinə və zərər çəkənin evinə məlumat verməli

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi. Bakı, 2004

243. Zərərli istehsalat amillərinin təsiri nəticəsində yaranan xəstəliyi:

- A) Peşə xəstəliyi
- B) Sarılıq xəstəliyi
- C) Sətəlcəm xəstəliyi
- D) Şəkər xəstəliyi
- E) Qızılça xəstəliyi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi. Bakı, 2004

244. Hansı hündürlükdən başlayaraq "Yüksəklikdə görülən işlər" anlayışı qüvvəyə minir?

- A) 3.0 m
- B) 2.5 m
- C) 5.0 m
- D) 1.8m
- E) 2.10 m

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qərarı ilə 2016-cı ildə təsdiq edilib. Hündürlükdə iş zamanı texniki təhlükəsizlik Qaydaları. Bakı, 2016

245. Kollektiv mühafizə vasitələri nədir?

- A) Kənar şəxsləri qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
- B) Tək bir adamı qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
- C) Dəzgahları qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
- D) Bütün sex işçilərini qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
- E) İki və ya çox işçini qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi. Bakı, 1999

246. Təxliyyə (köçürmə) planları hansı binalarda tərtib olunur?

- A) 10 nəfərdən çox insan olan
- B) 100 nəfərdən çox insan olan
- C) Hamısında
- D) 17 nəfərdən çox insan olan
- E) 27 nəfərdən çox insan olan

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

247. Yanğınsöndürmə vasitələrindən istifadə qaydalarını kimlər bilməlidirlər?

- A) Sex rəisi
- B) Fəhlələr və aparatçılar

C) Qulluqçular

D) Fəhlə və qulluqçuların hamısı

E) Ustalar və çilingərlər

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

248. Müəssisədə yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına kimlər əməl etməlidir?

A) Fəhlə və qulluqçuların hamısı

B) Sex rəisi

C) Qulluqçular

D) Fəhlələr və aparatçılar

E) Ustalar çilingərlər

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

249. Yanğın təhlükəsizliyinə aid olan normativ sənədlər:

A) Standartlar, yanğın təhlükəsizliyi normaları, qaydaları və təlimatları

B) Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti haqqında Əsasnamə

C) Sanitariya-epidemioloji qaydalar haqqında Əsasnamə

D) Həmkarlar ittifaqının nizamnaməsi

E) Aktlar, xidməti yazılar və texniki təhlükəsizlik qaydaları

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 1997

250. Məişət və iş otaqlarında hansı elektrik cihazlarından istifadə etmək qadağandır?

A) Slaydoskopdan, telefondan, printerdən

B) Kompüterdən, printerdən. Proyektordan

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- C) Kompüterdən, telefonda, printerdən, kondisionerdən
- D) Yüksək tezlikli sobadan, elektrik qızdırıcı cihazlardan, elektrik su qəfədanından
- E) Proektordan, kondisionerdən, slaydoskopdan

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

251. Fövqəladə hal baş verərsə hansı nömrəyə zəng etmək lazımdır?

- A) 112
- B) 104
- C) 102
- D) 103
- E) 101

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qaynar xətti

252. Binalarda yanğına qarşı nə olmalıdır?

- A) Pilləkan qəfəsində dəmir qapı
- B) Köçürmə sxemləri və işarələri, xəbərdarlıq plakatları, yanğınsöndürmə vasitələri
- C) Təlimatın keçirilməsi üçün xüsusi otaq
- D) Dəhlizdə qumla təchiz edilmiş yanğın lövhəsi
- E) Mərtəbələrdə əlavə nərdivanla

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

253. Yanğın baş verən zaman ilkin yanğınsöndürmə vasitələrindən kimlər istifadə etməlidir?

- A) Sex rəisi

- B) Növbə rəisi
- C) Fəhlə və qulluqçular
- D) Texnoloq
- E) Yanğın söndürmə komandiri

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

254. Yanğın aşkar etdikdə nə etməli?

- A) Dərhal bələdiyyəyə xəbər vermək
- B) Dərhal polis mühafizə bölməsinə xəbər vermək
- C) İcra hakimiyyətinə xəbər vermək
- D) Dərhal yanğından mühafizə bölməsinə xəbər vermək
- E) Dərhal əmək müfəttişliyinə xəbər vermək

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

255. Fərdi mühafizə vasitələri hansılardır?

- A) Tənəffüs orqanları mühafizə vasitələri, dəri səthi mühafizə vasitələri və tibbi mühafizə vasitələri
- B) Görmək və eşitmək üçün mühafizə vasitələri
- C) Danışmaq üçün mühafizə vasitələri, dəri səthi mühafizə vasitələri
- D) Anlatmaq üçün mühafizə vasitələri, ayaq üçün mühafizə vasitələri
- E) İtdən və ildandan qorunmaq üçün mühafizə vasitələri

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi. Bakı, 1999